

Vysvetlenie súťažných podkladov II.
23.2.2022

Názov zákazky: **Prestavba s dostavbou - MŠ, Ďurčiná**
Výzva na predkladanie ponúk: Vestník č. 50/2022 - 16.02.2022, 13998 - WYP
Verejný obstarávateľ: Obec Ďurčiná

Na základe doručenej žiadosti publikuje verejný obstarávateľ toto vysvetlenie súťažných podkladov k vyššie uvedenej zákazke.

Otázka č. 1:

Dňa 21.2.2022 verejný obstarávateľ zverejnil/doplnil "výpis prvkov - okná a dvere". Položky okien a dverí z tohto výpisu nekorešpondujú s položkami vo výkaze výmer vo viacerých parametroch (materiál, farba, rozmery, počty kusov,...). Žiadame o zjednotenie výkazu výmer a výpisu prvkov.

Odpoveď:

Nesúlad počtov, ktorý vznikol v rámci otvorov, je zapríčinený tým, že v rámci rekonštrukcie sa počíta aj s použitím pôvodných konštrukcií do nových otvorov.

Farba okien z vonkajšej strany je navrhnutá ako hnedá. Všetky výplne otvorov sú navrhnuté z plastu. Prikladáme vizualizácie.