



TECHNICKÉ ÚDAJE

- Menovité napätie 500V
- Menovitá frekvencia 50Hz
- Menovitý prúd 32A
- Skratová odolnosť 10kA
- Stupeň krytia IP40/20
- Sposob upevnenia zapusť do steny
- Prívodné vedenie 10mm2
- Uzáver dverí podľa STN 35 9754

PLASTOVÁ
ZAPUSTENÁ
ROZVODNICA
72 MODULOV

Z

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	VYPRACOVAL ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	KONTROLOVAL ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ELEKTROPROJEKT ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER 238074/S A2/3 POD KALVÁRIOU č.373,865/01 TOPOĽČANY e-mail - elektroprojekt@gmail.com telefon 0903 840083	
INVESTOR	OBEC VEĽKE RÍPŇANY			
Miesto STAVBY	BEHYNCE, č.parcely 61/2, s.č.35			
Časť	ELEKTROINŠTALÁCIA		DÁTUM	04/2019
JASLE V OBCI VEĽKE RÍPŇANY			FORMÁT	6 X A4
			STUPEŇ	STAVEBNÉ POVOLENIE
			MIERKA	
ROZVÁDZAČ RS			ČÍSLO VÝKRESU	E3

OBSAH A FORMA TOHOTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA.KOPIROVANIE A POUŽITIE INÉ AKO ZMLUVNE DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ

V/Š = 500 / 600 (0.30m.)

Allplan 2011