



Gmina Łabiszyn  
IGM.271.4.2022

Dotyczy: **Przebudowy drogi gminnej 130105C Ojrzanowo - Kania**

### **Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

#### **2. Pytanie**

Czy zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki wapienno-żwirowej na podbudowę z kruszywa i pobocza? SST podaje parametr  $MDE \leq 25$  i tylko on wyklucza użycie mieszanki wapienno-żwirowej, która deklaruje MDE 30.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie zezwala na zastosowanie mieszanki wapienno-żwirowej na podbudowę z kruszywa i pobocza. Podbudowę należy wykonać zgodnie z parametrami podanymi w SST i dokumentacji projektowej.

Łabiszyn, dn. 22.03.2022r.

*dokument podpisany przez:*

*Jacka Idziego Kaczmarka – Burmistrza Łabiszyna*