

INFORMÁCIA:

-VŠETKY VÝROBKY A MATERIÁLY V ŠPECIFIKÁCII PROJEKTU JE MOŽNÉ NAHRADIŤ AKO EKVIVALENT S TAKÝMI KVALITATÍVNIMI PARAMETRAMI AKO SÚ UVEDENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII.
V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII BOLI PROJEKTANTOM ZVOLENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A SYSTÉM NA ZÁKLADE KONZULTÁCIES GENERÁLNYM ARCHITEKTOM STAVBY A INVESTOROM. V PROJEKTE NAVRHNUTÉ ZARIADENIA A SYSTÉMY VYKAZUJÚ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRE KVALITY.
V PRÍPADE AKÝCHKOLVEK ZMIEN SYSTÉMU ALEBO TECHNICKÝCH PARAMETROV ZODT ZARIADENÍ MUSÍ BYŤ TÁTO ZMENA VŽDY ODSÚHLASENÁ A KONZULTOVANÁ S GENERÁLNYM ARCHITEKTOM STAVBY. NA ZÁKLADE ZMIEN MUSÍ BYŤ VYPRACOVANÝ NOVÝ PROJEKT ZOTaSH A PRED REALIZÁCIOU PREDLOŽENÝ NA SCHVÁLENIE NA PRÍSLUŠNÝ ÚRAD HaZZ.

COLT APOLLO (alebo ekvivalent s rovnakými parametrami) AP/1E/1900/2500/B2/PO16/7/P2BD/FS68/N5/X/W0

Dvojkridlová klapka pre odvod tepla a splodín horenia (STN EN 12101-2); Aa=3,09m²

Svetlý rozmer - 1900x2500mm, olemovanie 2150x2750mm

Ovládanie - pneumatické otvor / zatvor (SL750, WL1500)





Výplň krídla - polykarbonát opál, hr.16mm, Ug<1,79W/m².K; U=1,98W/m².K

Podsada - výšky 650 mm z FeZn

Hmotnosť - 185kg (85 kg klapka + 100kg obruba)

POŽIADAVKY NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ:

- príprava stavebného otvoru
- oceleové výmeny
- tepelná izolácia a hydroizolácia

| ORIENTÁCIA | | PROJEKTANT | | AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO | | AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO | |
|---|--|---|--|---------------------|--|---------------------|---------|
|  | |  Colt International s.r.o. Haanova 12 851 04 Bratislava | | | | | |
| ±0,000=165,15 m n.m. | | | | | | | |
| Autor: | | Ing.arch. Pavol Citovický  | | Vypracoval: | | Kontroloval: | |
| Zodp. projektant: | | Ing. Marian Belai  | | Ing. Marian Belai | | Ing. Marian Šebeš | |
| | | | | | | Mierka: | 1:15 |
| | | | | | | Obec: | Malacky |
| Projektant: | | CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava | | | | Okres: | Malacky |
| Investor: | | Šport aréna Malacky, s. r. o. Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky | | | | Dátum: | 06/2021 |
| Názov stavby: | | Šport aréna Malacky | | | | Stupeň: | DRS |
| Miesto: | | Malacky, p. č. 3258/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1 | | | | | |
| Stavebný objekt: | | SO 101 | | | | | |
| Časť: | | Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia | | | | | |
| Názov výkresu: | | DETAIL KLAPKY | | | | | |
| | | | | | | Číslo výkresu: | |
| | | | | | | OV34/3 | |