

LEGENDA:

(1)	Navrhovaná hlavná stúpačka pitnej vody z rúr medených (Cu) príslušnej dimenzie
1 až 3	Existujúce splaškové kanalizačné odpadové potrubie z rúr PVC príslušnej dimenzie
1a až 1c	Navrhované splaškové kanalizačné odpadové potrubie z rúr PVC príslušnej dimenzie z 2.NP
2a až 2e	Navrhované splaškové kanalizačné odpadové potrubie z rúr PVC príslušnej dimenzie z 2.NP
3a až 3g	Navrhované splaškové kanalizačné odpadové potrubie z rúr PVC príslušnej dimenzie z 2.NP
4,5,5a,5b	Navrhované splaškové kanalizačné odpadové potrubie z rúr PVC príslušnej dimenzie z 2.NP
D1 až D10	Navrhované dažďové odpadové potrubie zo strechy - DN 100
— — —	Navrhovaný rozvod studenej vody z rúr pozinkovaných príslušnej dimenzie
— - —	Navrhovaná kanalizačná rúra z PVC príslušnej dimenzie-pod stropom 1.NP

POZNÁMKA:

- Existujúce rozvody a zariaďovacie predmety na 1.NP zostávajú v pôvodnom stave bez zmeny.
- Navrhovaná kanalizácia 2.NP sa napojí na existujúce kanalizačné odpadové potrubia na 1.NP pod stropom.
- Stúpačka vody pre 2.NP bude vedená v murive, na ktorej bude uzáver s vypúšťacím ventilom.
- Ležaté kanalizačné zvody sú vedené pod podlahou (medzi základovými konštrukciami) z rúr PVC príslušnej dimenzie.
- Pod rúrovým rozvodom vytvoriť zhutnené pieskové lôžko hr. 150 mm v spáde min 3%.
- Kanalizačné rúry a tvarovky budú spájané gumovým tesniacim krúžkom, resp. lepením.
- Kanalizačné odpadové rúry označené č.1a,1c,2b,3c,3f budú ukončené vetracou hlavicou nad strešnou konštrukciou. Kanalizačné odpadové rúry opatriť čistiacou tvarovkou umiestnenej vo výške 1m nad podlahou podlažia.
- Ležatý rozvod vody bude vedený pod podlahou medzi základovými konštrukciami z rúr HDPE resp. v podlahách a múroch z rúr PexAlPex resp. pod stropom 2.NP z rúr medených príslušnej dimenzie v spáde min.3‰ smerom k vypúšťacím miestam.
- Ranvý rozvod vody z HDPE bude spájaný tvarovkami a spojkami "UNIDELTA" príslušnej dimenzie.
- Zásyp rúrových rozvodov (voda,kanal.) realizovať až po úspešnej tlakovej, resp. tesnostnej skúške.
- Splaškové odpadové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie cez revízne šachty RŠS.
- Dažďová kanalizácia strechy bude odvádzaná do vsaku VSAK2 cez revízne šachty RŠD a filtračnú šachtu FŠ.
- Označenie plastových potrubí a tvaroviek (príklad):
  *PVC d 110 znač. značí vonkajší priemer kanalizačného potrubia DN 100
  *HDPE d 32 znač. značí vonkajší priemer vodovodného potrubia DN 25

UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21,ods.d.) Zákona č.383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Pristupné rozmerové odchýlky"

ZODP. PROJEKTANT	:	Ing. Alfréd Gáspár	PD ING. ALFRÉD GÁSPÁR PROJEKCIA - INŽINIERING - STAVEBNÍCTVO 925 22 TRSTICE 1100 IČO: 50 198 642
PROJEKTANT	:	Ing. Alfréd Gáspár	
VYPRACOVAL	:	Renáta Patyerová	
INVESTOR	:	Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka	
STAVBA		**PRESTAVBA BUDOV ZDRAVOTNÉHO STREDISKA - 9 B.J.**	MIESTO: Jelka
			Č. PARCELY: 1174/4; 1174/25; 1174/24; 1174/1
OBJEKT		**SO 01 PRESTAVBA BUDOVY ZDRAVOTNÉHO STREDISKA**	DÁTUM: 03.2022
			ODEL: PS k stav. kon.
OBSAH		Pôdorys 2.NP	MIERKA: 1:50 / Č. VYKR: ZT-01