

Město Šternberk

Městský úřad Šternberk
Odbor investic a veřejných zakázek
Oddělení investic a místních komunikací
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk



Ve Šternberku, dne 10.01.2019

MEST 4102/2019

Veřejná zakázka - dodatečná informace – vysvětlení zadávací dokumentace č.2: „Stavební úpravy komunikace ulice Zahradní, Šternberk“

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. Toto vysvětlení poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky nebo požádali o poskytnutí zadávací dokumentace.

Dotazy účastníků:

1) Dle výkazu výměr

Vodorovně do 10000m se přemístí výkopku 147,285m³

Příplatek k vodorovnému přemístění je 81,699m³

Poplatek za uložení, skládkovné je 11,312 t

Je množství příplatku k vodorovnému přemístění a poplatku za skládku správné?

2) Dle výkazu výměr- dodávka kamenného obrubníku přímý, žula 30x20 – dle rozměrů se jedná o obrubník OP2

Dle dokumentace - kamenný obrubník přímý, žula 13/20 – dle rozměrů se jedná o obrubník KS3

Který obrubník je správný?

3) Dle dokumentace se dodávají dva odvodňovací žlaby š. 400mm, délky 2m a 3m. Součástí žlabů má být i vpust', nebo žlaby budou bez vpusti?

Odpověď zadavatele:

1) rozpočtář vyhotovil chybu, položky č. 7, 8. Tyto uvedené změny zadávacích podmínek jsou nově promítnuty ve slepých rozpočtech (výkazů výměr), které jsou přílohou tohoto vysvětlení.

2) jedná se o štípaný krajník 13/20

3) žlaby nemají žlabové vpusti, napojení je přímým odtokem ze dna žlabu

Příloha č.1 - upravený slepý rozpočet

Ing. Pavel Sehnal
vedoucí oddělení investic
a místních komunikací

tel.: +420 585 086 237
e-mail: sehnal@sternberk.cz
www.sternberk.eu