

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)
-1.01	KOTOLŇA NA PLYNNÉ PALIVO	37,51 m^2
-1.02	SKLAD	51,77 m^2
-1.03	SKLAD	26,46 m^2
-1.04	SKLAD	22,05 m^2

LEGENDA

— · —	DOMOVÝ ROZVOD NTL DOMOVÉHO PLYNOVODU Z OCEL. RÚR, MAT. 11353.1
DRZ	NOVÁ DOMOVÁ MERACIA A REGULAČNÁ ZOSTAVA PLYNU
PK	NÁSTENNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VIESSMANN TYPU VITODENS 200-W S VÝKONOM 10,9-45,0 kW ODVOD SPALÍN TURBO POTRUBÍM D 60/100mm NAD STRECHU, MAX. SPOTREBA ZP: 4,47 m3/h, GK DN20, UZAVRETÝ PLYNOVÝ SPOTREBIČ TYPU "C"

POZNÁMKA

TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE .

AUTOR: Ing.arch. Ing. Ján Kováč
HIP: Ing. arch. Ing. Ján Kováč
ZPR: Štefan Koczó
VYPRACOVAL: Ing. Kristína Pozsonyiová

NÁZOV STAVBY:
DENNÝ STACIONÁR V MESTE TLMAČE

MIESTO: K.ú. Tlmače, č.parc. 5999/132, Nitriansky kraj, okres Levice, SR
INVESTOR: Mesto Tlmače, Nám. Odborárov č.10, 935 21 Tlmače

PROFESIA: PLYNOINŠTALÁCIA - ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

OBSAH:
PôDORYS 1.PP
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Ing. Kristína Pozsonyiová
BioNat s.r.o.
Králová nad Váhom 17, 925 91
IČO: 47 533 722, DIČ: 20 2399 9219
email: kristina.pozsonyiova@gmail.com
tel.: 0918/405585

STUPEŇ:	PSP
DÁTUM:	03/2019
FORMÁT:	2xA4
Č.ZÁKAZKY:	2019/07
MIERKA:	Č.VÝKRESU:
1:50	PL-02