

Vysvetlenie súťažných podkladov č. IX (#256959)

Otázka č. 1

Prvok O15 má vo výkaze výmer architektúry rozmer 1160x1480mm, vo výpise prvkov má rozmer 1160x1460mm. Ktorý údaj je správny?

Odpoveď č. 1

Vo výkaze výmer sme upravili rozmer na správny údaj 1160x1460 mm, podľa projektovej dokumentácie

Otázka č. 2

Vo výkaze výmer architektúry sa nachádza 2x položka O-08 (pol.128 – 4ks, pol.133 – 4ks). Pol. 128 má rozmer 1500x1790mm, položka 133 – 800x2000mm. Vo výpise prvkov je rozmer okna O-08 – 1500x1790mm – 4ks. Prosíme o vysvetlenie a špecifikáciu položky 133.

Odpoveď č. 2

Položka vo výkaze výmer č. 133 obsahuje 4ks okno pod označením O-06 s rozmermi 800x2000mm (opravili sme vo výkaze výmer).

Otázka č. 3

Vo výpise prvkov sa nachádza položka O-14. Vo výkaze výmer však chýba. Prosíme o vysvetlenie.

Odpoveď č. 3

Predmetné okno, položka O-14, okno s rozmermi 560x1460 mm je uvedené v položke č. 204 vo výkaze výmer (opravili sme vo výkaze výmer).

Otázka č. 4

Ktorá položka z výkazu výmer zodpovedá prvku O-01?

Odpoveď č. 4

Položka č. 125 (opravili sme vo výkaze výmer).

Otázka č. 5

Ktorá položka z výkazu výmer zodpovedá prvku O-03?

Odpoveď č. 5

Položka č. 131

Otázka č. 6

Kde v projektovej dokumentácii nájdeme vyšpecifikované položky 135,136 a 137 z výkazu výmer architektúry? Prosíme o doplnenie špecifikácie / výpisu prvkov.

Odpoveď č. 6

Položka vo výkaze výmer č. 135 je navyše. Odstránime z výkazu výmer.

Položka vo výkaze výmer č. 136: položka č. ZS-01 - zasklená stena v obvodovej stene vo výpise dverí,

Položka vo výkaze výmer č. 137: položka č. D-02 - Exteriérové dvere v obvodovej stene vo výpise dverí,

Otázka č. 7

Kde v projektovej dokumentácii nájdeme vyšpecifikované položky 140 a 141 z výkazu výmer architektúry? Prosíme o doplnenie špecifikácie / výpisu prvkov.

Odpoveď č. 7

Položka vo výkaze výmer č. 140: položka č. D-17 výdajné okno (posledná položka vo výpise okien)

Položka vo výkaze výmer č. 141: je navyše. Odstránime z výkazu výmer.

Otázka č. 8

Prosíme o doplnenie bližšej špecifikácie / doplnenie výpisu prvku k položke 144 vo výkaze výmer architektúry. Majú byť tieto dvere bezpečnostné? Aké kovanie požadujete? Majú byť kľučky z oboch strán? Budú bez / so samozatváračom?

Odpoveď č. 8

Jedná sa o presklenú stenu so vstupnými presklenými dverami. Z oboch strán bude osadené madlo. Bezpečnostné sklo. Dvere opatrené samozatváračom.

Otázka č. 9

Akú hrúbku majú mať laminátové parkety?

Odpoveď č. 9

Hrúbka 8 mm.

Otázka č. 10

Vo výkaze výmer architektúry sa nachádzajú položky 39 a 40 – kontaktný zatepľovací systém BaunitStar – minerálne riešenie. Trváte na tom, aby tam bol použitý tento kontaktný systém, alebo môžeme použiť aj alternatívu? Prosíme o vysvetlenie

Odpoveď č. 10

Dodávateľ môže predložiť alternatívny návrh zatepľovacieho systému s rovnakými teplotnými a stavebnofyzikálnymi vlastnosťami.