



- POZNÁMKY
- PRESTUPY POTRUBIA STENAMI OPATRIŤ OCELOVÝMI CHRÁNIČKAMI.
 - CHRÁNIČKY NATRIEŤ A UTESNIŤ.

LEGENDA MIESTNOSTÍ						
Číslo	Názov	Plocha miestnosti	Výška	Podlaha	Steny	Strop
1.01	CHODBA	13,46	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAĽBA VÁPENNÁ	ZÁVESNÝ PODHLAD
1.02	OBCHOD	22,46	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAĽBA VÁPENNÁ	ZÁVESNÝ PODHLAD
1.03	EXPEDIČNÝ SKLAD	98,67	4,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAĽBA VÁPENNÁ	TRAPEZ.PLECH
1.04	SKLAD SUROVÍN	132,25	4,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAĽBA VÁPENNÁ	TRAPEZ.PLECH
1.05	PLOŠINA	6,34	4,10	BETON	MAĽBA VÁPENNÁ	TRAPEZ.PLECH
Súčet: 273,18						
Celková plocha miestností: 273,18						
1.06	PRÍSTREŠOK	226,90	7,36	BETON		TRAPEZ.PLECH
Súčet: 500,09						

LEGENDA MATERIÁLOV	
	EXISTUJÚCE MURIVO
	OBVODOVÝ PLÁŠŤ Z IZOLAČNÝCH STENOVÝCH PANELOV KINGSPAN napr.KS1150FR hr.150mm
	MURIVO Z TVARNIC YTONG 375mm
	VNÚTORNÉ MURIVO Z TVARNIC YTONG 150mm
	VNÚTORNÉ MURIVO Z TVARNIC YTONG 100mm
	PROSTÝ BETÓN
	KONŠTRUKCIE VYBURANÉ

P.Č.	NÁZOV SPOTREBIČA	POČET KS	VÝKON KW	MAX.HOD. NM3/H
1	Plynový kondenzačný kotol Logamax plus GB192-50iW	1	47,9	5,18
2	Plynový kondenzačný kotol Logamax plus GB192-50iW	1	47,9	5,18
SPOLU		2	95,8	10,36

- VYSVETLIVKY
- MZ MERACIA ZOSTAVA
- P PLYNOMER BK G4T, 0,04-6 m3/h, obchodné meradlo
- K KOHÚT GULOVÝ, PN 10

LEGENDA POTRUBÍ

— NTL DOMOVÝ PLYNOVOD VNÚTORNÝ 2 kPa

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	DILIA s.r.o.	
ING. ĽUBOŠ MITOŠINKA	ING.HELENA ČUPKOVÁ	A.HLINKU 56/65, PIEŠŤANY www.dilia.sk, 0915 843 448	
investor	KOMPAVA SPOL. S.R.O. PIEŠŤANSKÁ 1202/44, 915 01 NOVE MESTO N./V.		
stavba	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU A STAVEBNÝMI ÚPRAVAMI		
mesto stavby	K.Ú. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, PARC.Č.2418/3, 2418/38, 2412/2, 2412/6	dátum	11/21
diel	OPZ - ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE	formát	8x44
názov výkresu	PÔDORYS 1.NP	mierka	1:75
názov súboru	0063_OPZ_2.dwg	výkres	OPZ-02
		stupeň	DSP
		sada č.	1