

Všetkým záujemcom

V Bratislave, 23.1.2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „Zimný štadión – vzduchotechnika II“

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom Zimný štadión – vzduchotechnika II“, zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č.10/2019 zo dňa 15.1.2019 pod označením 650-WYP.

Otázka č. 1

... vo výkaze je špecifikovaná podstropná jednotka (rozumej: jednotka zavesená pod stropom rámci riešeného podlažia). Vo výkresovej časti je táto jednotka kreslená ako horizontálna (rozumej: uložená na strope najvyššieho podlažia). Nakoľko prevedenie jednotky ovplyvní cenovú ponuku, prosím o vyjadrenie ktoré prevedenie naceniť.

Odpoveď:

Opis predmetu zákazky sa vzťahuje na podstropnú jednotku.

Verejný obstarávateľ v rámci čiastočného vybavenia Žiadosti o nápravu upravuje aj vybrané ustanovenia Zmluvy o Dielo, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tohto vysvetlenia.

S úctou

v.r.

Marcela Turčanová
poverená realizáciou verejného obstarávania