



Piasek, dnia 25.05.2022 r.

Zn.spr.S.270.5.2022

strona postępowania:
<https://josephine.proebiz.com/pl/>

Dot. postępowania na Remont konserwację ogrodzenia wewnętrznego zagrody pokazowej w Rezerwacie Żubrowisko - II tura

Nadleśnictwo Kobiór informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęło zapytanie o treści:

„Proszę o wyjaśnienie zapisu specyfikacji technicznej założone są parametry klasy C-5 a w specyfikacji założone są warunki CB-I proszę o wyjaśnienie.”

Na złożone zapytanie udzielono odpowiedzi:

Nadleśnictwo Kobiór, w odpowiedzi na złożone zapytanie do treści SWZ tj. wyjaśnienie rozbieżności w zapisach w dokumentacji SWZ i specyfikacji technicznej wykonania zadania a dotyczącej wymaganych parametrów farby – wyjaśnia, iż właściwym zapisem jest:

- Zamawiający wymaga zastosowania farby zabezpieczającej w środowisku do klasy C-5 i gwarancji producenta na trwałość powłoki min.8 lat;

Treść ww. wyjaśnienia - zostaje sprostowana w SWZ w części V ust 1 – opis przedmiotu zamówienia oraz w treści istotnych postanowieniach umowy – stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.

Pozostałe części SWZ pozostają bez zmian.

Wyjaśnienie powyższe jest integralną częścią SWZ i jest wiążące dla oferentów.


NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA KOBIOR
dr inż. Marian Fioła

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez PGL LP Nadleśnictwo Kobiór - dowiedz się w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane i jakie masz związane z tym prawa na stronie: <http://www.kobior.katowice.lasy.gov.pl/ochrona-danych-osobowych>