

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

R-1C - Rozvádzač pod omietkou 24mod , typ:KLV-24UPS-F , IP30/20

1+N+PE AC 230V,50Hz, TN-S, In=32A Pi=9,0 kW, Psm=6,0 kW

L3

N PE

WL5 N2XCH-J 3x2,5

WL6 N2XCH-J 3x2,5

WL7 N2XCH-J 3x2,5

WL8 N2XCH-J 3x2,5

WL9 N2XCH-J 3x2,5

F15 PFL6-16/1N/B IN=16A vyp.prúd=30mA EATON

F16 PFL6-16/1N/B IN=16A vyp.prúd=30mA EATON

F17 PFL6-16/1N/B IN=16A vyp.prúd=30mA EATON

F18 PFL6-16/1N/B IN=16A vyp.prúd=30mA EATON

F19 PFL6-16/1N/B IN=16A vyp.prúd=30mA EATON

X-3 Zásuvkový okruh č.3 IC.04 1,0 kW

X-4 - CHLADNIČKA Zásuvkový okruh č.4 IC.03 0,6 kW

X-5 - ELE. RÓRA Zásuvkový okruh č.5 IC.03 2,1 kW

X-6 Zásuvkový okruh č.6 IC.03 1,0 kW

X-7 - ELE. VARIČ Zásuvkový okruh č.7 IC.03 2,0 kW

Sústava: 3+N+PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
Ochrana: Samočinným odpojením od napájania
- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD

NÁZOV: SO 01, SO 02, SO 03 - PRESTIUPNÉ BÝVANIE - OBEC JELKA
K.ú. : Jelka, č.parcely: 1174/39; 1174/42, 1174/43
ROZVÁDZAČ R-1C - PREHĽADOVÁ SCHÉMA VÝVODOV

STUPEŇ JPD
DÁTUM 02/2020

Navrhov: Juraj VARGA
Kreslil: MENO
Kontroloval: PODPIS
Schválil: ZMENA

Č.zákazky: -
Výkres: -
Rozmer: A4
Archívne číslo: E-07 E-08

1 2 3 4 5 6 7 8

- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD

NÁZOV:	SO 01, SO 02, SO 03 - PRESTIUPNÉ BÝVANIE - OBEC JELKA K.ú. : Jelka, č.parcely: 1174/39; 1174/42, 1174/43 ROZVÁDZAČ R-1C - PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝVODOV	STUPEŇ	Navrhol:	Juraj VARGA	MENO	PODPIS	ZMENA	Č.zákazky:	-		
		JPD	Kreslil:					Výkres	-		
		DÁTUM	Kontroloval:					Rozmer	A4	E-07	E-08
		02/2020	Schválil:					Archívne číslo			