



**ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH  
MIROSLAW GERLACH**  
ZRZESZONY W KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH  
siedziba 56-400 Oleśnica, ul. A. Mickiewicza 4B, tel./fax 071-314-29-45

Oleśnica, dnia 02.02.2021

O P I N I A      Nr      7 / 2021

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urzędów przewoźno-kominowych w budynku położonym w OLEŚNICY  
Sprawdzenie dotyczy:    UL. WOJSKA POLSKIEGO 66 MIESZKANIA nr 4, 6, 7, 10  
56-400 OLEŚNICA

**SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI  
55-003 NADOLICE WIELKIE, UL. MYŚLIWSKA 35**

Opinia sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego (Członek K.K.P. legiit.0028/Wr.) pana Gerlach Mirosław w celu wskazania prawidłowości podłączeń.

W związku z czym stwierdza się co następuje proponuje:

Mieszkanie nr 4 – wentylacja wywiewna kuchni zostaje podłączona do przewodu kominowego nr 10.  
Wentylację wywiewną łazienki zaprojektować i wykonać indywidualnie.  
Mieszkanie nr 6 – wentylacja wywiewna kuchni zaprojektować i wykonać indywidualnie.  
Wentylację wywiewną łazienki zaprojektować i wykonać indywidualnie.  
Mieszkanie nr 7 – wentylację wywiewną kuchni zaprojektować i wykonać indywidualnie.  
Wentylację wywiewną łazienki zaprojektować i wykonać indywidualnie.  
Mieszkanie nr 10 – wentylację wywiewną kuchni zaprojektować i wykonać indywidualnie.  
Wentylację wywiewną łazienki zaprojektować i wykonać indywidualnie

Ze względu na brak wolnych przewodów kominowych do podłączenie wentylacji wywiewnych w kuchniach i łazienkach proponuje takie rozwiązanie.

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U. Nr 89 poz.414 z póź.zm.R.M.I. Dz.U. nr 56 z dnia 12.03.2009 r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. R.M.S.W i A. Dz.U 109 z dnia 07.03.2010 r, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem : 2 egz.dla właściciela budynku oraz 1 egz. dla Zakładu Kominiarskiego

Potwierdzenie odbioru opinii :  
dnia ..... podpis .....




**KIEROWNIK ZAKŁADU  
Mirosław Gerlach**  
Uprawniony Mistrz Kominiarski  
wpisany do Rejestru pod nr 0028WR

U w a g i :  
1.Szkic orientacyjny na odwrocie



.....  
Mirosław Gerlach.....  
pieczęć i podpis

UL. WOJSKA POLSKIEGO 66/4, 6, 7, 10  
56-400 OLESNICA

WEJSCIE DO BUDYNKU OD STRONY ULICY



uszkodzony komin na strychu



KIEROWNIK ZAKŁADU  
Uprawniony MISTRZ KOMINIARSKI  
Wpisany do Rejestru pod nr 00284R

Gerlach  
Miroslaw Gerlach