



- ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

VN - 22 kV:
SIEŤ: 3 ~ 50Hz, 22 000V, IT

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
- OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ:

- KRYTMI, ZÁBRANAMI, PREKÁŽKAMI,
- UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU
(STN 33 3201, čl. 7.1.2.1)
- IZOLÁCIU
(PNE 33 2000-1, čl. 4.1)
- OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ:

- UZEMNENÍM V SIEŤACH S NEPRÍAMO
UZEMNENÝM NEUTRÁLNYM BODOM
(STN 33 3201, čl. 7.2)

NÁZOV STAVBY	Záchytné parkovisko P&R v Malackách			
STAVEBNÍK	Mesto Malacky, Bemolákova 5188/1A, 901 01 Malacky	ZAKÁZ. V ARCH. Č. PR.	2017_07	
GENERÁLNY PROJEKTANT	REDE-PROJECT spol.s.r.o., Koprivnická 9/G, 84102 Bratislava	DÁTUM EXPEDÍCIE	2017_07_31	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. MARTIN STOJČNÝ	DIGITÁLNE. Č. VÝKR.	MAL_PSP_000_EVN_001_r00_170731	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. ŠTEFAN DVORECKÝ	VÝŠKA BALT P.V.		
Miesto stavby	Malacky, p.č. 3258/1,3258/19, 3270/1, 3270/2	FORMÁT	5x A4	
OBJEKT	SO 11 OCHRANA KÁBLA VN	MIERKA	1:500	
OBSAH VÝKRESU	SITUÁCIA	Č. ČASTI	003	
		PROFESIA	EVN	
		REVÍZIA	r00	
RP	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY	Č. VÝKRESU	P00	
STUPEN PD		001		