



Białe Błota, dnia 13.06.2022

Zn.spr.: S.270.49.2022

Dotyczy: Odpowiedź na zadane pytanie

Treść pytania:

„Dzień dobry,

W nawiązaniu do unieważnionego przetargu oraz ponownego zapytania ofertowego, informuję iż, przy aktualnych cenach rynkowych oraz panującej sytuacji na świecie, a także kosztów paliwa, aby budżet był mniejszy należy zmniejszyć zakres prac zawartych w przetargu. Cena jaka została udzielona może zostać pomniejszona adekwatnie do zmniejszenia zakresu. W takim przypadku należy przeanalizować zastosowanie podsypki piaskowej czy kruszywa, czyli elementy generujące wysokie koszty.

Proszę o rozpatrzenie pozytywnie zmniejszenia zakresu prac lub negocjacji ceny złożonej do przetargu”

Odpowiedź:

Na tym etapie zamawiający nie przewiduje zmniejszenia zakresu prac ale nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości.

Zamawiający nie dopuszcza użycia podsypki piaskowej do uzupełnienia przestrzeni między płytami.

Przestrzenie te mogą zostać uzupełnione np. kruszywem mineralnym, gruzem budowlanym o uziarnieniu ciągłym o frakcji od 0 do 31,5 mm.

Z poważaniem
Andrzej Białkowski

Nadleśniczy

/ podpisano elektronicznie /