

PRELOŽENÝ KABEL VRAMCI SO 05.03
486/1 2x NAY-J 4x240
Z JESTV. TS 0549-0002
TS-INTERNAT SVIT
VÝVOD č. 3

2x Spojka káblová
1-SVCZ-M-240
NOVÉ KABELY
2x NAY-J 4x240


NOVÁ SR4 4/1

NOVÝ NAY-J 4x70 – PREPOJ DO RH
V CHRANIČKA FKVR 110
V PIESKOVOM LŮŽKU
POD SPEVNENÝMI PLOCHAMI

PRELOŽENÝ KABEL VRAMCI SO 05.03
2x NAY-J 4x240
DO JESTV. R0549-014393
Štefánikova –/1
VÝVOD č. 1

SO 05.01 – NN prípojka			
Autor	:	Ing. arch. Ján Veselovský	
Zodp.projektant	:	Ing. Ondrej Galovič	
Výpracoval	:	Pavol Galovič	
INVESTOR	:	Mesto Svit	
Akcie:			
ZARIADENIE PRE SENIOROV			
Obsah:			
SITUÁCIA	mierka:	1:500	

Dátum	07/2021	Stupeň	: SP
Práca	ELEKTRO	Formát	: 2 A4
Číslo akcie:			
Výkres:	NN – 3		



Ing. arch. Ján Veselovský
Hlavná 333/82
059 14 Smereč, Štátnik
Mestská 0416 673 3357
Mestská 0416 755 7072
ondrej.galovic@nemasvit.sk

NAPÁJOVÁ SYSTÉMA: 3/NPE AC 400V/230V 50Hz, TN-C,
OCHRANA PRED ZASAHOM EL.PRÚDOM: PODLA STN 332000-4-41/2019
OCHRANNÉ OPATRENIA:
411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE
411.3.1.1 OCHRANNÉ ÚZEMNENIE
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPAJANIE
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE
411.3.3 ĎALŠIE POŽIADAVKY NA ZASILKY A NA NAPÁJANIE
MOBILNÝCH ZARIADENÍ URČENÝCH NA VONKAŠIE POUŽITIE
DOPLNKOVÁ OCHRANA
412 OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
OPATRENIA NA ZAKLADNO OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM):
A.1 ZAKLADNÁ IZOLÁCIA živých častí
A.2 ZABRANÝ ALEBO KRÝTÝ
VONKAŠIE VPLYVY: – DRUH IV PODLA NZA 1.6. STN 332000-5-51