



Legenda:

1. VSTUPNÝ GUL'OVÝ UZÁVER 1"
2. FLEXIBILNÁ CATS TRUBKA DN20 R1" - G 3/4" sf. koleno L250mm
3. REGULÁTOR TLAKU PLYNU FISHER B10 NG
4. PLYNOMER BK - rozteč 250mm (dodávka SPP)
5. FLEXIBILNÁ CATS TRUBKA DN25 R1" - G 5/4" L300/400mm
6. SAMOZATVÁRAČÍ UZÁVER NA SNÍMANIE VÝSTUPNÉHO TLAKU
7. VÝSTUPNÝ GUL'OVÝ UZÁVER 1"
8. ROZPERKA NA PLYNOMER

SO-04 STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

AUTOR	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	THERM G A S HVIEZDOSLAVOVA 363/38 058 01 P O P R A D ICO: 306 44 259 TEL.CIS: 052/7734285	
	ING. P. BENDIK	ING. P. BENDIK			
INVESTOR	MESTO SVIT, SVIT, okr. POPRAD			DATUM	JUL 2021
MIESTO STAVBY	parc.č. 12/16;12/33;12/32;12/39; k.ú. SVIT			ZMENA	
STAVBA	ZARIADENIE PRE SENIOROV			STUPEN	PROJEKT PRE SP
OBJEKT				ZAK. CISLO	1317/1621
	SO-04 STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD			ARCH. CISLO	
				FORMAT	1A4
OBSAH VYKRESU	DETAIL SKRINKY RTP A MERANIA			MIERKA	VYKRES CISLO
				-	03