LEGENDA STAVBA:

ČÍSLO	NÁZOV	PLOCHA [m2]
201	VÝŤAH LÔŽKOVÝ	5,36
202	VÝŤAH	2,87
203	PREDSIEŇ	14
204	PODESTA	13,78
205	SCHODY	14,91
206	CHODBA	57,26
207	CHODBA	28,4
208	CHODBA	40,87
209	PREDSIEŇ	8,85
210	SCHODY	21,61
211	STOLOVÝ VÝŤAH	0,91
212	KUCHYNKA	6,88
213	OŠETROVATEĽKA	13,63
214	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	4,35
215	ŠATŇA PERSONÁL	4,77
216	HYG. KÚT	4,2
217	UPRATOVAČKA	1,8
218	POUŽITÉ PRÁDLO	1,41
219	POUŽITÉ PRÁDLO	1,77
220	KÚPEĽŇA	3,81
221	IZBA	16,58
222	KÚPEĽŇA	3,89
223	IZBA	15,79
224	KÚPEĽŇA	3,89
225	IZBA	15,79
226	KÚPEĽŇA	3,81
227	IZBA	15,79
228	KÚPEĽŇA	3,81
229	IZBA	16,58
230	KÚPEĽŇA	3,89
231	IZBA	15,79
232	KÚPEĽŇA	3,81
233	IZBA	15,79
234	KÚPEĽŇA	3,89
235	IZBA	15,79
236	KÚPEĽŇA	3,53
237	IZBA	15,71
238	KÚPEĽŇA	3,81
239	IZBA	21,96
240	KÚPEĽŇA	3,89
241	IZBA	15,71
242	KÚPEĽŇA	3,81
243	IZBA	15,71
244	KÚPEĽŇA	3,89
245	IZBA	15,71
246	KÚPEĽŇA	3,72
247	IZBA	18,19
248	KÚPEĽŇA	3,81
249	IZBA	23,54
250	KÚPEĽŇA	3,89
251	IZBA	15,71
252	KÚPEĽŇA	3,81
253	IZBA	15,71
254	KÚPEĽŇA	3,89
255	IZBA	15,71
256	BALKÓN	4,94
257	BALKÓN	4,68
258	BALKÓN	4,29
259	BALKÓN	4,68
260	BALKÓN	6,24
261	BALKÓN	4,09
262	BALKÓN	4,09
263	BALKÓN	4,68
264	BALKÓN	4,68
265	BALKÓN	4,29
266	BALKÓN	4,55

LEGENDA VZT:

	- (-), O: ODVOD ODPADOVÉHO VZDUCHU
	- (+), P: PRÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
IB8	- ROTAČNÁ VENTILAČNÁ TURBÍNA
MR Zn	- MRIEŽKA ZINKOVANÁ
V2-R	- VÝUSTKA DVOJRADOVÁ S REGULÁCIOU
GT-L	- ODLUČOVAČ TUKU
TH	- TLMIČ HLUKU
VŽ pl.	- GRAVITAČNÁ VÝFUKOVÁ ŽALÚZIA PLASTOVÁ
RKR	- REGULAČNÁ KLAPKA RUČNÁ
...x	- VÝMENA VZDUCHU V PRIESTORE
SK	- SPÄTNÁ KLAPKA
TVL	- TLMIACA VLOŽKA
ÚKT-S	- UZATVÁRACIA KLAPKA TESNÁ S PRÍPRAVOU PRE SERVOPOHON (SERVOPOHON JE V DODÁVKE ELI)
PS	- POD STROPOM
PP	- POD PODHĽADOM
NP	- NAD PODLAHOU
NT	- NAD TERÉNOM
HH	- HORNÁ HRANA
SH	- SPODNÁ HRANA
VŽ pl.	- VÝFUKOVÁ GRAVITAČNÁ ŽALÚZIA PLASTOVÁ
Cu	- MEDENÉ IZOLOVANÉ POTRUBIE + KOMUNIKAČNÝ KÁBEL
	- IZOLÁCIA (URČUJE VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA)

POZNÁMKY VZT:

- VŠETKY ROZMERY VYPLYVÁJUCE Z PD PRED VÝROBOU A ZAPOČATÍM PRÁC PREMERAŤ NA STAVBE ROZDIELY ZISTENÉ NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNÉ V TECHNICKOM RIEŠENÍ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM A AUTOROM, EŠTE PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ ZREALIZOVAŤ IBA PO ODSÚHLASENÍ PROJEKTANTOM STATIKY
- VZT POTRUBIE SLÚŽIACE PRE PREVÁDZKOVÉ VETRANIE KOTVIŤ KAŽDÉ 2 m
- VZT POTRUBIE SLÚŽIACE PRE POŽIARNE VETRANIE KOTVIŤ PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PREDPISOV A JE NUTNÉ POUŽIŤ AJ PRÍSLUŠNÚ POŽIARNE ODOLNÚ KOTVIACU TECHNIKU
- VZDUCHOTECHNICKÉ SYSTÉMY PO MONTÁŽI VYREGULOVAŤ
- PRESNÚ POLOHU ODSÁVACÍCH PRVKOV ZOSÚLADIŤ S ARCHITEKTOM A S UMELÝM OSVETLENÍM
- VŠETKY INŠTALÁCIE VZT PREVIESŤ PODĽA PLATNÝCH STN A VYHLÁŠOK
- DANÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA RPD

Parč:

GENERÁLNY PROJEKTANT: PROARCH S.R.O. POPRAD

VZT PROJEKT

VZT PROJEKT s.r.o.
email: vztprojekt@vztprojekt.sk
www.vztprojekt.sk

PROFESIA: VZDUCHOTECHNIKA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ČASTI: Ing. Peter Hanák

STUPEŇ PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

STAVBA: Zariadenie pre seniorov

Miesto stavby: Svit, parc. č. 12/16, 12/33, 12/32, 12/39 k.ú. Svit

STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01 Zariadenie pre seniorov

DÁTUM: 07/2021

FORMÁT: 15xA4

INVESTOR: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

MIERKA: 1:50

ZMENA: 00

NÁZOV VÝKRESU: VZT 2.NP

ČÍSLO VÝKRESU: 02

Výkresová dokumentácia je chránená podľa AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 349/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.