


ZÓNY OCHRANY PRED BLESKOM LPZ

DEFINOVANÉ POMOCOU SYSTÉMU OCHRANY PRED BLESKOM
LPS IEC 62305-3



LPZ 0A PRIAMY ZÁSAH BLESKU, PLNÝ BLESKOVÝ PRÚD

LPZ 0B ŽIADNY ZÁSAH BLESKU, ČIASTOČNÝ BLESKOVÝ ALEBO INDUKOVANÝ PRÚD

LPZ 1 ŽIADNY ZÁSAH BLESKU, OBMEDZENÝ BLESKOVÝ ALEBO INDUKOVANÝ PRÚD
CHRANENÝ PRIESTOR VNUTRI LPZ 1 MUSÍ REŠPEKTOVAŤ DOSTATOČNO
VZDIALENOSŤ $s=0,6521379$

Elektrotechnik špecialista-projektovanie el.zariadení
Osvedčenie: E.I.C. Engineering Inspection company s.r.o.
Číslo osvedčenia: S 2008/00172/15/IEC CDD/EZ

PROJEKTANT AP	Ing. Cyril Kollár		
PROJEKTANT ELI	M.Pavlišinová		
OKRES/KRAJ: SVIDNÍK/PREŠOVSKÝ OcÚ: GIRALTOVCE			
INVESTOR: MESTO GIRALTOVCE, IČO: 00321982		FORMÁT	1 x A4
DUKELSKÁ 77/75, 087 01 GIRALTOVCE		DÁTUM	1/2021
STAVBA: OBNOVA BUDOVY MsÚ V GIRALTOVCIACH		ÚČEL	DRS
parc. č. KN 538/3 a 538/4 k.ú. GIRALTOVCE		ARCH 11/16	ASR
OBSAH: ZÓNY OCHRANY PRED BLESKOM LPZ		MIERKA	ČÍSLO VÝKR.
		—	EL 03