



Bratislava, 17.06.2022
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie č. 1

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Kúrenársky a sanitárny materiál**“ vyhlásenej v rámci DNS dňa 14.06.2022, zverejnenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 159/2021 zo dňa 13.07.2021 pod značkou 32469 – WYT, bola upravená položka č.4 v prílohe č1 - Opis predmetu zákazky nasledovne:

Pôvodné znenie opisu:

Použitie: V základnom prevedení ako uzatvárací orgán na vodu, paru a na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne kvapaliny, paru a plyny, pri najvyššom dovolenom pracovnom pretlaku 1,6 MPa do 120 °C a 1,3 Mpa do 200 °C. Šupátko nie je vhodné na reguláciu

Materiál: Teleso, veko a klin sú zo sivej liatiny 2425 /GG-25/. Vreteno je z koróziezdornej ocele. Sedlá sú z mosadze alebo koróziezdornej ocele. Vreteno je utesnené klasickou bezazbestovou upchávkou do 200 °C alebo "O" krúžkom do 120 °C. Tesnenia sú z bezazbestového materiálu.

Opravené znenie opisu:

Použitie: V základnom prevedení ako uzatvárací orgán na vodu, paru a na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne kvapaliny, paru a plyny, pri najvyššom dovolenom pracovnom pretlaku 1,6 MPa do 120 °C a **1,3 Mpa do 150 °C**. Šupátko nie je vhodné na reguláciu.

Materiál: Teleso, veko a klin sú zo sivej liatiny 2425 /GG-25/. Vreteno je z koróziezdornej ocele. Sedlá sú z mosadze alebo koróziezdornej ocele. Vreteno je utesnené klasickou bezazbestovou upchávkou do 150 °C alebo "O" krúžkom do 120 °C. Tesnenia sú z bezazbestového materiálu.

Verejný obstarávateľ aktualizoval v prílohe č. 1 opis predmetu zákazky iba vyznačené znenie položky č. 4, nie množstvá. Ostatné položky ostávajú bezo zmeny. Zmenené znenie tvorí prílohu tohto dokumentu.

Prílohy:

Výzva na predkladanie ponúk

Mgr. Martin Dufala, PhD.
vedúci Oddelenia centrálného obstarávania zákaziek