



PLOCHA  
( m²)

0.1	CHODBA	28,35	22VK 500/800
0.2	ŠATŇA –rozhodca	10,80	22VK 500/ 1000
0.3	soc.zar.–rozhodca	05,04	—
0.4	ŠATŇA	13,14	22VK 500/1200
0.5	SPRCHA	05,85	—
0.6	WC – ženy	05,35	—
0.7	WC – muži	03,20	—
0.8	SPRCHA	05,85	—
0.9	WC – ženy	05,35	—
0.10	WC – muži	03,20	—
0.11	ŠATŇA	14,40	22VK 500/1200
0.12	UPRAT.MIESTNOSŤ	02,33	—
0.13	SKLAD	08,00	21VK 500/ 600
0.14	ŠATŇA	13,32	22VK 500/1200
0.15	SPRCHA	05,85	—
0.16	WC – ženy	05,35	—
0.17	WC – muži	03,20	—
0.18	SPRCHA	05,85	—
0.19	WC – ženy	05,35	—
0.20	WC – muži	03,20	—
0.21	ŠATŇA	13,32	22VK 500/1200

1 EL.KOTOL PROTHERM RAJA 9kW

— VYKUROVACIA VODA 80°C  
- - - - - SPIATOČKA 60°C

— VYKUROVACIE TELESÁ KORAD  
typ. "VK"

2.1 Tepelné čerpadlo na prípravu TV  
Vaillant aroSTOR VWL BM 270/5, objem 270 ltr,  
práca s exteriérovým vzduchom, elektrická špirála  
s možnosťou pripojenie fotovoltického zdroja, alter. Solar

– Táto dokumentácia je riešená ako PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, nenahrádza REALIZAČNÝ PROJEKT  
– Projektová dokumentácia v tomto stupni vyhotovenia neobsahuje podrobné technické riešenie ZTI, UK, OPZ,  
– Podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonať v zmysle platných , resp. záväzných STN,  
schválených technologických postupov tak aby dielo spĺňalo funkčné predpoklady pre projektovaný účel využitia  
Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho súhlasu!

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: LADISLAV LIŠTIAK	VYPRACOVAL: LADISLAV LIŠTIAK
INVESTOR: MESTO TRENČÍN, MIEROVÉ NÁMESTIE č.2, TRENČÍN	
STAVBA: ŠPORTOVÝ AREÁL ZÁBLATIE ŠATNE A SOCIÁLNE ZARIADENIA	
MIESTO STAVBY: TRENČÍN KATASTRÁLNE ÚZEMIE: ZÁBLATIE p.č.:801/123 a 804/6	FORMÁT: 2*A4
VYKUROVANIE	DÁTUM: 8/2021
DRUH PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	MIERKA: 1:50
PREDMET VÝKRESU: PŮDORYS	ČÍSLO VÝKR.: 2