



Napätiové sústava (STN EN 61293): 3 AC 22kV, 50 Hz
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa (STN EN 61936-1):
– Ochrana pred priamym dotýkom: mimo dosahu
– Ochrana pred nepriamym dotýkom: uzemnením
Vonkajšie vplyvy (STN 33 2000-5-51/2010): víd protokol č. 601/10/2014
Námrazové oblasti: N1 (STN EN 50423-1)
Znečistenie – stredné Z II

LEGENDA:

- JB EXIST. VZDUŠNÉ VN VEDENIE 3x 50 AlFe6
- DB EXIST. JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STOŽIAR
- JK EXIST. DVOJITÝ BETÓNOVÝ STOŽIAR
- JP EXIST. JEDNODUCHÝ KOTELNÝ IZOLÁTOROVÝ ZÁVES
- DP EXIST. JEDNODUCHÝ PODPERNÝ IZOLÁTOR
- LK+PL EXIST. BEZPEČNOSTNÝ DVOJZÁVES VEDENIA-2x PODPERNÝ IZOLÁTOR
- OK EXIST. KONZOLA LAHKÁ + PODPERA LAHKÁ
- KKK EXIST. ODBOČNÁ KONZOLA
- HZ EXIST. ÚSEKOVÝ ODPÍNAČ
- 2x SMS EXIST. KONZOLA KÁBLOVEJ KONCOVKY
- CHK II EXIST. HREBEŇOVÁ ZABRAŇA
- 2x SMS NAMR. BEZPEČNOSTNÝ DVOJZÁVES VEDENIA
- CHK II NAMR. 2x PODPERNÝ KOMPONENTNÝ IZOLÁTOR (2x SMS 25/0/4)
- CHK II NAMR. KONZOLOVÁ CHRÁNIČKA PRE 2x ZÁVES – CHK-II

SÚR SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠK SYSTÉM: Bpv

D
601-00

SPO

inžinierske stavby

spol. s r. o.

Slovenská 86, 080 01 Prešov
Tel./Fax : 051/74636 95, 74636 99

VYPRACOVAL	ZOD. PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PREDSEDA SPOLOČNOSTI
ING. M. GAŠPAR	ING. M. GAŠPAR	ING. M. DUBRAVSKÝ	ING. J. ANTOL	ING. J. ANTOL
KRAJ	PREŠOVSKÝ			
OBJEDNÁVATEL	OBEC HUNCOVCE			
STAVBA :	Cesta okolo Tatier, úsek k ú. Kežmarok - Huncevoce			
OBJEKT :	601-00 ÚPRAVY NADZEMNÝCH 22 kV VEDENÍ			Č. PRÍLOHY
PRÍLOHA :	SITUÁCIA č.1			Č. SPRÁVY