


Napätiová sústava (STN EN 61293): 3 AC 22kV, 50 Hz
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa (STN EN 61936-1):
– Ochrana pred priamym dotykom: mimo dosahu
– Ochrana pred nepriamym dotykom: uzemnením
Vonkajšie vplyvy (STN 33 2000-5-51/2010): víd protokol č. 601/10/2014
Námrázová oblasť: N1 (STN EN 50423-1)
Znečistenie – stredné z II

LEGENDA:

- JB
 - DB
 - JK
 - DP
 - LK+PL
 - DK
 - A1
 - A3
- EXIST. VZDUŠNÉ VN VEDENIE 3x 50 AFe6, 3x Alfa 110/22
EXIST. JEDINODUCHÝ BETONOVÝ STOŽIAR
EXIST. DVOJITÝ BETONOVÝ STOŽIAR
EXIST. JEDINODUCHÝ KOTENÝ ZOLATOROVÝ ZÁMES
EXIST. BEZPEČNOSTNÝ DIAKOVÝ ZÁMES VEDENIA-2x PODPERNÝ ZOLATOR
EXIST. KONZOLA LAMPA + PODPERA LAMPA
MNAH. DVOJITÝ KOTENÝ ZOLATOROVÝ ZÁMES – 2x Fiebertek DS 28-S
EXIST. DVOJITÝ KOTENÝ ZOLATOROVÝ ZÁMES
EXIST. ROVNÁNNÁ KONZOLA VN
EXIST. KONZOLA VN
EXIST. PRIEHRADOVÝ STOŽIAR



SÚR SYSTÉM : S-JTSK
VYSK SYSTEM: BpV


D
601-00

SPOL. S R. O. SPO		Inžinierske stavby	
Slovenská 86, 080 01 Prešov		Tel./Fax : 051/74636 95, 74636 99	
HYPRACOVAL	ZOD.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING.M.GASPAR	ING.M.DOBRAVSKÝ	ING.JANTOL	ING.JANTOL
KRAJ	PREŠOVSKÝ	DATUM	11/2014
ZOBEDNÁVATEL	OBEC HUNCOVCE	FORMÁT	344
STAVBA :	Cesta okolo Tatier, úsek k.ú. Kežmarok - Humcovce		
OBJEKT :	601-00 ÚPRAVY NADZEMNÝCH 22 kV VEDENÍ		
PRILOHA :	SITUÁCIA č.2		
		Č. PRÍLOHY	Č. SPRÁVY
		3.2	

Napätiová sústava (STN EN 61293): 3 AC 22kV, 50 Hz
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa (STN EN 61936-1):
– Ochrana pred priamym dotykom: mimo dosahu
– Ochrana pred nepriamym dotykom: uzemnením
Vonkajšie vplyvy (STN 33 2000-5-51/2010): víd protokol č. 601/10/2014
Námrázová oblasť: N1 (STN EN 50423-1)
Znečistenie – stredné z II

LEGENDA:

- JB
 - DB
 - JK
 - DP
 - LK+PL
 - DK
 - A1
 - A3
- EXIST. VZDUŠNÉ VN VEDENIE 3x 50 AFe6, 3x Alfa 110/22
EXIST. JEDINODUCHÝ BETONOVÝ STOŽIAR
EXIST. DVOJITÝ BETONOVÝ STOŽIAR
EXIST. JEDINODUCHÝ KOTENÝ ZOLATOROVÝ ZÁMES
EXIST. BEZPEČNOSTNÝ DIAKOVÝ ZÁMES VEDENIA-2x PODPERNÝ ZOLATOR
EXIST. KONZOLA LAMPA + PODPERA LAMPA
MNAH. DVOJITÝ KOTENÝ ZOLATOROVÝ ZÁMES – 2x Fiebertek DS 28-S
EXIST. DVOJITÝ KOTENÝ ZOLATOROVÝ ZÁMES
EXIST. ROVNÁNNÁ KONZOLA VN
EXIST. KONZOLA VN
EXIST. PRIEHRADOVÝ STOŽIAR



SÚR SYSTÉM : S-JTSK
VYSK SYSTEM: BpV

D
601-00

SPOL. S R. O. SPO		Inžinierske stavby	
Slovenská 86, 080 01 Prešov		Tel./Fax : 051/74636 95, 74636 99	
HYPRACOVAL	ZOD.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING.M.GASPAR	ING.M.DOBRAVSKÝ	ING.JANTOL	ING.JANTOL
KRAJ	PREŠOVSKÝ	DATUM	11/2014
ZOBEDNÁVATEL	OBEC HUNCOVCE	FORMÁT	344
STAVBA :	Cesta okolo Tatier, úsek k.ú. Kežmarok - Humcovce		
OBJEKT :	601-00 ÚPRAVY NADZEMNÝCH 22 kV VEDENÍ		
PRILOHA :	SITUÁCIA č.2		
		Č. PRÍLOHY	Č. SPRÁVY
		3.2	