


Napätiová sústava (STN EN 61293): 3 AC 22kV, 50 Hz
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa (STN EN 61936-1):
– Ochrana pred priamym dotýkom: mimo dosahu
– Ochrana pred nepriamym dotýkom: uzemnením
Vonkajšie vplyvy (STN 33 2000-5-51/2010): viď protokol č. 601/10/2014
Námrazové oblasti: N1 (STN EN 50423-1)
Znečistenie – stredné Z II

LEGENDA:

JB	EXIST. VZDUŠNÉ VN VEDENIE 3x 50 AlFe6
DB	EXIST. JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STOŽIAR
DP	EXIST. DVOJITÝ BETÓNOVÝ STOŽIAR
TK+PT	EXIST. BEZPEČNOSTNÝ DVOJZÁVES VEDENIA-2x PODPERNÝ IZOLÁTOR
JK	EXIST. KONZOLA ťažká + PODPERA ťažká
DK	NAVRH. DVOJITÝ KOTENNÝ IZOLÁTOROVÝ ZÁVES – 2x Fiberlink DS 28-6
UV	EXIST. JEDNOCUCHÝ KOTENNÝ IZOLÁTOROVÝ ZÁVES
OK	EXIST. ÚSEKOVÝ ODPÍNAČ (VAD VEDENÍM)
	EXIST. KONZOLA ODBOČNÁ



SÚR SYSTÉM : S-JTSK
VÝSK SYSTÉM: Bpv
D
601-00

SPOL. S R. O.					Inžinierske stavby		
Slovenská 86, 080 01 Prešov					Tel./Fax : 051/74636 95, 74636 99		
VYPRACOVAL	ZOD. PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PRESEDA SPOLOČNOSTI	ING. J. ANTOL		
ING. M. GAŠPAR	ING. M. GAŠPAR	ING. M. DOBRÁVSKÝ	ING. J. ANTOL				
KRAJ	PREŠOVSKÝ			DAŤUM			11/2014
OBJEDNÁVATEL	OBEC HUNCOVCE			FORMÁT			2x44
STAVBA :	Cesta okolo Tatier, úsek k.ú. Kežmarok - Huncovce			STUPEŇ			DSP
OBJEKT :	601-00 ÚPRAVY NADZEMNÝCH 22 kV VEDENÍ			Č. ZAKAZKY			2323/2008
PRÍLOHA :	SITUÁCIA č.4			MIERKA			1:1000
				Č. PRÍLOHY	Č. SPRÁVY		
				3.4			