

EXIST. PRIEHRAĐ. STOŽIAR
2x A1, A3
JZI – VÝMENA ZA DZI
Súradnice PB:
X=1191271.0m
Y=323457.3m


EXIST. PRIEHRAĐ. STOŽIAR
2x A1, A3
DK/DK
(BEZ ZMENY)
Súradnice PB:
X=1191355.8m
Y=323527.0m

EXIST. PRIEHRAĐ. STOŽIAR
2x A1, A3
DK/DK
(BEZ ZMENY)
Súradnice PB:
X=1191505.9m
Y=323651.1m

Napätiová sústava (STN EN 61293): 3 AC 22kV, 50 Hz
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa (STN EN 61936–1):
– Ochrana pred priamym dotýkom: mimo dosahu
– Ochrana pred nepriamym dotýkom: uzemnením
Vonkajšie vplyvy (STN 33 2000–5–51/2010): vid' protokol č. 601/10/2014
Námrazové oblasti: N1 (STN EN 50423–1)
Znečistenie – stredné Z II

LEGENDA:

■	EXIST. VZDUŠNÉ VN VEDENIE 3x AlFe 110/22
A1	EXIST. PRIEHRAĐOVÝ STOŽIAR
A3	EXIST. ROVNANÁ KONZOLA VN
JZI	EXIST. ROVNANÁ KONZOLA VN
↓	EXIST. JEDNODUCHÝ IZOLÁTOROVÝ ZÁVES
dk	EXIST. DVOJITÝ KOTENÝ IZOLÁTOROVÝ ZÁVES
DZI	NAVRH. DVOJITÝ IZOLÁTOROVÝ ZÁVES – 2x Fiberlink DS 28–6



SÚR SYSTÉM : S-JTSK
VÝSK SYSTÉM: Bpv

D

601-00

SPO

inžnierske stavby

spol. s r. o.

Slovenská 86, 080 01 Prešov
Tel./Fax : 051/74636 95, 74636 99

VYPRACOVAL	ZOD.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PREDSEDA SPOLOČNOSTI
ING.M.GAŠPAR	ING.M.GAŠPAR	ING.M.DUBRAVSKÝ	ING.J.ANTOL	ING.J.ANTOL
KRAJ	PREŠOVSKÝ			
OBJEDNÁVATEL	OBEC HUNCOVCE			
STAVBA :	Cesta okolo Tatier, úsek k ú. Kežmarok - Huncovce			
OBJEKT :	601-00 ÚPRAVY NADZEMNÝCH 22 kV VEDENÍ			Č. PRÍLOHY
PRÍLOHA :	SITUÁCIA č.5			3,5