



Napáťová sústava (STN EN 61293): 3 AC 22kV, 50 Hz
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa (STN EN 61936-1):
- Ochrana pred priamym dotykom: mimo dosahu
- Ochrana pred nepriamym dotykom: uzemnením

Vonkajšie vplyvy (STN 33 2000-5-51/2010): víd protokol č. 601/10/2014
Námrazová oblasť: L (STN 33 3300), N1 (STN EN 50423-1)
Znečistenie - stredné Z II
Mechanické napätie vodičov AlFe: SigmaH-5°C+n = 85 MPa
pri - 5°C, bezvetrie, normálna námraza

D
601-00

ISPO inžinierske stavby				
Slovenská 86, 080 01 Prešov Tel./Fax : 051/74636 95. 74636 99				
VYPRACOVAL	ZOD.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PREDSEDA SPOLOČNOSTI
ING.P.ONUFER	ING.M.GÁSPÁR	ING.M.DOBRAVSKÝ	ING.JANTOL	ING.JANTOL
KRAJ	PREŠOVSKÝ	DÁTUM		11/2014
OBJEDNÁVATEL	OBEC HUNCOVCE	FORMAT		6x44
STAVBA :			STUPEŇ	DSP
Cesta okolo Tatier, úsek k.ú. Kežmarok - Huncovec			Č. ZÁKAZKY	2323/2008
OBJEKT :			MIERKA	1:50, 1:100
PRÍLOHA :			Č. PRÍLOHY	Č. SPRÁVY
DETAILY STOŽIAROV			5	