

VÝPIS MATERIÁLU - UL. PŘÍKOPY

POTRUBÍ (PN10)	
TROUBY HRDLOVÉ Z TVÁRNÉ LITINY DN 80 S VRSTVOU POZINKOVÁNÍ A KRYCÍ VRSTVOU	35,70 m
TVAROVKY (PN10)	
SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU	1
HRD.KOLENO 11° DN 150	3
HRD.KOLENO 30° DN 150	1
PŘÍRUB.KOLENO S PATKOU 90° DN 80	1
TP DN 80, DL.100mm	1
ARMATURY (PN10)	
PODZEMNÍ HYDRANT (JAKO VZDUŠNÍK) DN 80, PN 16,PRO KRYTÍ 1,50 m, PODKL.DESKA+POKLOP	1
ŠOUPÁTKO Š80 (PŘÍR.) + ZÁKOP, ZEM. SOUPRAVA + POKLOP	1
OSTATNÍ	
OPĚRNÉ BETONOVÉ BLOKY B	0,12 m³
ORIENTAČNÍ TABULKY	1
VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	35,7 m
VYHLEDÁVACÍ VODIČ - 6 mm²	38,7 m



VÝPIS MATERIÁLU - UL. OBLOUKOVÁ

POTRUBÍ (PN10)	
TROUBY HRDLOVÉ Z TVÁRNÉ LITINY DN 150 S VRSTVOU POZINKOVÁNÍ A KRYCÍ VRSTVOU	98,80 m
TROUBY HRDLOVÉ Z TVÁRNÉ LITINY DN 80 S VRSTVOU POZINKOVÁNÍ A KRYCÍ VRSTVOU	14,0 m
TVAROVKY (PN10)	
PŘÍRUBOVÝ KUS S HLADKÝM KONCEM F - KUS DN 80	1
HRDLOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOU E - KUS DN 150	1
HRDLOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUB, ODBOČKOU MMA-KUS 150/80	2
HRDLOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUB, ODBOČKOU MMA-KUS 80/80	1
PŘECHODKA PŘÍRUBOVÁ 150/125 LT	1
SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU DN 150	1
SPECIÁLNÍ PŘÍRUBA DN 80 PRO PVC	2
HRD.KOLENO 11° DN 150	1
HRD.KOLENO 22° DN 150	2
HRD.KOLENO 30° DN 150	1
HRD.KOLENO 45° DN 150	2
HRD.KOLENO 45° DN 150 S JEDNÍM HRDLEM	2
PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU 90° DN80	1
TP DN80 LT, dl.100mm	1
TP DN80 LT, dl.800mm	1
ARMATURY (PN10)	
PODZEMNÍ HYDRANT (JAKO VZDUŠNÍK) DN 80, PN 16,PRO KRYTÍ 1,50 m, PODKL.DESKA+POKLOP	1
ŠOUPÁTKO Š80 (PŘÍR.) + ZÁKOP, ZEM. SOUPRAVA + POKLOP	4
OSTATNÍ	
OPĚRNÉ BETONOVÉ BLOKY A,C	0,61 m³
ORIENTAČNÍ TABULKY	3
VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	113,0 m
VYHLEDÁVACÍ VODIČ - 6 mm²	119,0 m

LEGENDA:

TvLT — Tlakové trouby a tvarovky z tvárné litiny dle ČSN EN 545:2011 s násuvným hrdlovým spojem, s těsnícím kroužkem z pryže EPDM. Povrchová ochrana trub uvnitř výstelkou z cementové malty, vně zinko hliníková vrstva (400 g/m² - 85% Zn, 15% Al) s krycím modrým epoxidovým nátěrem (tl. min. 70 µm), třída tloušťky stěny min. C64. Tvarovky uvnitř a vně s ochranou práškovým epoxidem tl. min. 250 µm dle GSK.

TvLT — Tlakové trouby a tvarovky z tvárné litiny dle ČSN EN 545:2011 s násuvným jištěným hrdlovým spojem, s těsnícím kroužkem z pryže EPDM se zakusovacími hřty z ušlechtilé oceli. Povrchová ochrana trub uvnitř výstelkou z cementové malty, vně zinko hliníková vrstva (400 g/m² - 85% Zn, 15% Al) s krycím modrým epoxidovým nátěrem (tl. min. 70 µm), třída tloušťky stěny min. C64. Tvarovky uvnitř a vně s ochrannou práškovým epoxidem tl. min. 250 µm dle GSK.

DÉLKA JIŠTĚNÝCH SPOJŮ:

DÉLKA JIŠTĚNÝCH SPOJŮ U SMĚROVÝCH LOMŮ A ODBOČEK MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE POTRUBÍ.
U KAŽDÉ ODBOČKY NEBO LOMU MUSÍ BÝT JIŠTĚNO POTRUBÍ V DÉLCE 12 m, MIN. 2 HRDLA.

UPOZORNĚNÍ:

- SMĚROVÉ ODKLONĚNÍ TRASY ŘADU JE MOŽNÉ PROVÉST VYCHÝLENÍM POTRUBÍ V HRDLE.
VÝROBCE POTRUBÍ UVÁDÍ MOŽNÉ VYCHÝLENÍ AŽ 5°.

POZNÁMKA:

- LEGENDA A VÝPIS MATERIÁLU PŘÍPOJEK JE OBSAŽEN V SO 301.1 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY, VÝKR. Č. C.3.3. - VÝPIS MATERIÁLU PŘÍPOJEK.

SO 301 - VODOVODNÍ ŘAD

visso s.r.o. TGV ARNÉ 1059/41 HODOLANY 779 00 OLOMOUC

DS GEO projekt

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. DOLEŽEL PETR	ZODP.PROJEKTANT: ING. J. PEŠOUTOVÁ	VYPRACOVAL: ING. J. PEŠOUTOVÁ	DS GEO projekt Projektování inženýrských staveb Ing. Petr Doležel Ke Štěpánku 42, 779 00 Olomouc
KRAJ: OLOMOUCKÝ	MÍSTO: ŠTERNBERK		DATUM: 03/2017
INVESTOR: MĚSTO ŠTERNBERK			FORMÁT: 5A4
NÁZEV AKCE: **ŠTERNBERK - LOKALITA PŘÍKOPY**			MĚŘÍTKO:
			STUPEŇ PD: DSP + DPS
			ZAKÁZKA: 85324
NÁZEV VÝKRESU: **KLADEČSKÉ SCHÉMA**			SOUPRAVA: VÝKRES: **C.2.6**