



Gniewkovo, dnia 29.06.2022r.

Zn.spr.: SA.270.36.2022.WK

Zamawiający:

Nadleśnictwo Gniewkovo
Ul. Dworcowa 10
88-140 Gniewkovo

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) pn. **„Dostawa Kontenera chemicznego na potrzeby magazynowania środków chemicznych stosowanych w LP” – przetarg III**

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2022-06-24 pod nr 2022/BZP 00222292/01

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie z dnia: 28.06.2022 r.

Pytanie 1:

Dzień dobry,

W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego na dostawę kontenera chemicznego mamy jeszcze istotne dodatkowe pytanie dotyczące instalacji elektrycznej.

Czy instalacja elektryczna w kontenerze musi być w wykonaniu przeciwwybuchowym czy może być zwykła ?

Proszę o informację, ponieważ chcielibyśmy przygotować ofertę do przetargu.

Odpowiedź na pytanie 1:

W nawiązaniu do zapytania Nadleśnictwo Gniewkovo informuje, iż nie wymagana jest instalacja elektryczna przeciwwybuchowa.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Z upoważnienia Nadleśniczego
Nadleśnictwa Gniewkovo
Zastępca Nadleśniczego

