



PÔDORYS RÍMS-VÝSTUŽ
1:50

VÝSTUŽ RÍMSY ŠÍRKY 800MM NA VTOKU
POVAŽSKÁ BYSTRICA



VÝSTUŽ RÍMSY ŠÍRKY 800MM NA VÝTOKU
DOMANIŽA




BETÓN MONOL. RÍMSY: C 35/45 XC4, XD3, XF4(SK)-C1 0,4-Dmax16-S3
OCEĽ - VÝSTUŽ: B 500B
OCEĽ - KOTVY: S 235



| KRYTIE VÝSTUŽE | | |
|-------------------|------------|----------|
| KONŠTRUKCIA | c min (mm) | c nom(m) |
| MONOLITICKÁ RÍMSA | 40 | 50 |

KOTEVNÝ PRVOK RÍMSY

PÔDORYS
M 1:10




POHĽAD
M 1:10



POZNÁMKY:

- OCHRANA IZOLÁCIE NESMIE BYŤ ZALOŽENÁ POD PODLOŽKOU
- POLOŽKA (C) a (D) METALIZÁCIA Zn HRÚBKY 100µm (MÁČANÍM).
- POLOŽKA (A) a (B) GALVANICKY POZINKOVANÝ POVRCH HRÚBKY MIN. 80µm
- KOTVA M24 (8.8) LEPENÁ DO PREDVŔTANÉHO OTVORU Ø28MM

REZ A-A
1:20



VÝKAZ MATERIÁLU PRE KOTEVNÝ PRVOK

| POLOŽKA | NÁZOV POLOŽKY | POČET (ks) | HMOTNOSŤ (kg) |
|-------------------------------------|------------------------|------------|---------------|
| A | LEPENÁ KOTVA M24/230 | 1 | 0.98 |
| B | MATICA M24 S PODLOŽKOU | 1 | 0.32 |
| C | PODLOŽKA Ø140/8 | 1 | 0.93 |
| D | PLECH 80x600x10 | 1 | 3.77 |
| SPOLU PRE JEDEN KOTEVNÝ PRVOK RÍMSY | | | 6.00 |

POČET KOTEVNÝCH PRVKOV: 10ks


POČET LEPENÝCH KOTIEV DO BETÓNU M24: 10ks

CELKOVÁ HMOTNOSŤ KOTEVNÝCH PRVKOV: 10x6.0= 60kg

VÝKAZ VÝSTUŽE:

| Pol. | Ø | Dĺžka 1ks | ks | Dĺžka spolu [m] | |
|---------------------|------|-----------|----|-----------------|--------|
| č. | [mm] | [mm] | | Ø10 | Ø12 |
| 1 | 12 | 5100 | 58 | - | 295.80 |
| 2a | 10 | 1760 | 70 | 123.20 | - |
| 2b | 10 | 1210 | 70 | 84.70 | - |
| DLŽKA CELKOM [m] | | | | 207.90 | 295.80 |
| HMOTNOSŤ 1bm [kg/m] | | | | 0.617 | 0.888 |
| HMOTNOSŤ SPOLU [kg] | | | | 128.18 | 262.62 |
| HMOTNOSŤ CELKOM [t] | | | | 0.391 | |

206-00

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------|
| VYPRACOVAL: Ing. MAREK JUHÁS | | HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. MICHAL MATUŠKA | | ZHOTOVITEL:  AMBERG ENGINEERING | |
| ZOD. PROJEKTANT: Ing. KONŠTANTÍN KUNDRÁT, CSc. | | TECH. KONTROLA: Ing. KONŠTANTÍN KUNDRÁT, CSc. | | Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 5930 8261 Fax: +421 2 5930 8260 E-mail: info@amberg.sk | |
| OBJEDNÁVATEL: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín | | | | | |
| KRAJ: Trenčiansky samosprávny kraj | | OKRES: POVAŽSKÁ BYSTRICA | | | |
| STAVBA: PROJEKT REKONŠTRUKCIA CESTY Č. II/517 POVAŽSKÁ BYSTRICA (MOST ORLOVÉ) - DOMANIŽA | | | | ČÍSLO ZÁKAZKY: | AP-2016/180/01 |
| ČASŤ STAVBY: REKONŠTRUKCIA MOSTA EV. Č. 517-006 | | | | STUPEŇ: | DSP (DRS) |
| | | | | DÁTUM: | 11/2016 |
| | | | | FORMÁT: | 4xA4 |
| PRÍLOHA: VÝSTUŽ RÍMS | | | | MIERKA: | 1:50, 20, 10 |
| | | | | ČÍSLO PRÍLOHY: | SÚPRAVA: 07 |