



Białe Błota, dnia 05.07.2022

Zn.spr.: S.270.58.2022

Dotyczy: Odpowiedzi na zadane pytanie.

Treść pytania:

„Witam,

Można prosić o wysłanie reszty dokumentów przedstawionych w zapytaniu, min. Załącznika nr 4 Dokumentacja projektowa? ”

Odpowiedź:

Załącznik nr 4 opisany jako Dokumentacja projektowa stanowią umieszczone na platformie JOSEPHINE dokumenty pod nazwą Zał.4_1.pdf oraz Zał.4.Zakres.docx., które zawierają dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego wymiary.

Stołarka okienna powinna zostać wykonana w technologii drewnianej (drewno sosnowe), potrójna szyba $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla okien fasadowych – kolor jak i wygląd okien należy dopasować do części już zamontowanych okien. Parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu (jasne odcienie brązu) o grubości 3 cm i głębokości 22 cm (wcinające się w ścianę po 3 cm na każdej ze stron).

Ponadto pragnę nadmienić, że zaleca się, aby oferent dokonał oględzin w miejscu realizacji robót celem ustalenia szczegółowego obmiaru robót, prawidłowego oszacowania kosztów i uzyskania wszelkich danych niezbędnych do przygotowania oferty na wykonanie zadania. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z niezajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeżeli okoliczności te możliwe były do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.

Z poważaniem
Przemysław Jurek
Zastępca Nadleśniczego
/podpisano elektronicznie/