



Burmistrz Łabiszyna

Łabiszyn, dn. 20.07.2022

IGM.271.9.2022

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

z dnia 13.07.2022

Dotyczy przetargu na: Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn - przetarg powtórzony

Pytanie 1

Czy zamawiający akceptuje zmianę kąta nachylenia opraw w zakresie -90 st. Do +15 st. Pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań normy dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2

Czy zamawiający uzna za równoważny układ zasilający oprawy umożliwiające zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni automatycznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego ASTroDIM?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem wyposażenia w układ umożliwiający sterowanie sygnałem cyfrowym DALI lub 1,10V.

Pytanie 3

Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia określił termin wykonania maksymalnie do 35 dni. Z uwagi na niestabilną sytuację na rynku oraz przerwane łańcuchy dostaw twierdzimy, że określony termin dostarczenia opraw jest krótki i stwarza znaczne ryzyko po stronie Wykonawcy. Zgodnie z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji rzeczowej dostawy do 60 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców, Zamawiający wydłuża termin składania ofert **do dnia 26.07.2022r. do godziny 10:00**, w celu zapoznania się odpowiedziami i przygotowaniem oferty.

Dokument podpisany przez:

Jacka Idziego Kaczmarka – Burmistrza Łabiszyna

Otrzymują:

1. Platforma Josephine. <https://josephine.proebiz.com/pl/tender/28119/summary>

2. a/a

IGM/JC