



Oznaczenia:

1. Proj. rurociągi ciepłne DN200/315 preizol.
2. Proj. trójnik wznoszący redukcyjny preizol. K/E (kuty)
TWR-200/200/150 –skierowany w dół
3. Proj. zawory odcinające DN150 preizol. ZK-150
4. Proj. studnia z kręgów betonowych DN1000 H=wg profilu
5. Poduszki kompensacyjne PUR
– dla średnicy DN125–250 – 1000x500x40
– dla średnicy DN65–100 – 1000x250x40
6. Wełna mineralna o wymiarach 1000x250x40
7. Proj. rury stalowe DZ508 x 10 L=7m
8. Zakończenie rurociągu – nasuwka końcowa NK-150/265
9. Kolano preizol. 90° K-200/90 (1,0/1,0) hamburg 2,5D

 BIPROADAM		Usługi Projektowe "BIPROADAM" inż. Bernard Adamczak 67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10	
tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99 tel.kom 602-277-361, 600-936-660 e-mail: biuro@biproadam.pl biproadam@wp.pl			
BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZASILAJĄCEJ NOWE POLKOWICE			
Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. 59-100 POLKOWICE, UL DĄBROWSKIEGO 2		Data: 07.05.2021	
Adres budowy GM. POLKOWICE, OBR. 0001, 0004 POLKOWICE, JEDN. EWID. 021604_4, POLKOWICE - MIASTO		Skala: ----	
Nazwa rysunku SCHEMAT WĘZŁA T9		Nr rys. S-18	
Kierownik biura Projektant specjalność: inżynieria ogólna i inżynieria konstrukcyjno-budowlana inż. BERNARD ADAMCZAK upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw		Podpis	
Asystent projektanta mgr inż. MICHAŁ ADAMCZAK upr. proj. nr 95/DOS/13		Podpis	
Asystent projektanta branża sanitarna mgr inż. TERESA MAZURKIEWICZ		Podpis	