



Oznaczenia:

1. Proj. rurociągi ciepłne DN200/315 preizol.
2. Proj. trójnik wznosny redukcyjny preizol. K/E (kuty) TWR-200/200/125 – skierowany w dół
3. Proj. zawory odcinające DN125 preizol. ZK-125
4. Proj. studnia z kręgów betonowych DN1000 H=wg profilu
5. Poduszki kompensacyjne PUR
 - dla średnicy DN125-250 – 1000x500x40
 - dla średnicy DN65-100 – 1000x250x40
6. Proj. rurociągi ciepłne DN125/225 preizol.
7. Kolano preizol. 90° K-200/90 (1,0/1,0) hamburg 2,5D

		Usługi Projektowe "BIPROADAM" inż. Bernard Adamczak 67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10	
		tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99 tel.kom 602-277-361 , 600-936-660 e-mail: biuro@biproadam.pl biproadam@wp.pl	
Temat: BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZASILAJĄCEJ NOWE POLKOWICE			
Inwestor		Data:	
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. 59-100 POLKOWICE, UL DĄBROWSKIEGO 2		07.05.2021	
Adres budowy		Skala:	
GM. POLKOWICE, OBR. 0001, 0004 POLKOWICE, JEDN. EWID. 021604_4, POLKOWICE - MIASTO		---	
Nazwa rysunku		Nr rys.	
SCHEMAT WĘZŁA T10		S-19	
Kierownik biura Projektant specjalności Instalacyjno-tytułowy/prac Instalacyjno-budowlana		Podpis	
inż. BERNARD ADAMCZAK upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw			
mgr inż. MICHAŁ ADAMCZAK upr. proj. nr 95/DQŚ/13		Podpis	
Asystent projektanta			
mgr inż. TERESA MAZURKIEWICZ		Podpis	
Asystent projektanta			
Wzrost sanitarna			