

Otázka č. 3

Podľa Projektovej dokumentácie a Výkazu výmer majú Čerpacie stanice komunikovať cez GSM na dispečing ČOV Veselé. Tento dispečing má byť nový, alebo je existujúci? Vo VV neobsahuje položky, ktoré by sa dispečingu/prenosov týkali (počítač, monitor, SW licencia, práce, vybavenie dispečing,...atď.).

Odpoveď č. 3

GSM modul jednotlivých prečerpávacích staníc bude posilať informácie nižšie uvedené, formou SMS na určené telefónne číslo/ čísla (Pracovníka ČOV a iné oprávnené osoby). Požadované informácie sú:

- strata napätia v rozvádzači
- porucha čerpadla
- porucha plavákového spínača
- max. hladina

Otázka č. 4

V predloženom Výkaze výmer v stavebnom objekte „Elektročasť – PS 05.2, SO 10.12., stavebná elektroinštalácia, NN prípojka“ sú rozvádzače RM1 a RM2, ale výkres pre RM2 neobsahuje Projektová dokumentácia, Doplní obstarávateľ výkres pre RM2?

Odpoveď č. 4

Výkres rozvádzača RM2 sa nachádza v stavebnej časti - \E Stavebná časť\E.3 STAVEBNÁ ČASŤ VESELÉ\SO 10 ČOV Veselé - Stavebná časť\E.3.4.21 – E 3.4.21-3 označenie výkresu. Výkres je zverejnený v časti projektová dokumentácia na profile aj v systéme JOSEPHINE.