


OZNACZENIA

- Tablica rozdzielcza
- Łącznik jednobiegunowy p/t 10A/250V IP20
- Łącznik świetlnikowy p/t 10A/250V IP20
- Łącznik schodowy p/t 10A/250V IP20
- Wypust kablowy oświetleniowy 230V, na suficie
- Wypust kablowy oświetleniowy 230V, na ścianie

Gniazdo wtyczkowe p/t 16A/230V IP20Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 16A/230V IP44Zasilanie grzejników elektrycznych: wypust kablowy 1-faz 230VPuszka z wypustem kabla DY4 do celów połączeń wyrównawczychGniazdo telefoniczne RJ-11 UTP cat. 5e

INSTALACJA ALARMOWA

- Pasywna czujka podczewieni naścienna
- Sygnalizator optyczno-akustyczny systemu alarmowego
- Klawiatura systemu alarmowego
- Sufitowa czujka dymu
- Centrala systemu alarmowego



OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
Napięcie zasilania: 230/400V ; 50 Hz  
Układ pracy sieci zasilającej: 0,4 kV: TN-C  
Projektowany układ sieciowy instalacji: TN-S

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia projektanta / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118			
BRANŻA		ELEKTRYCZNA projekt wykonawczy	
RYSUNEK	INSTALACJE ELEKTRYCZNE RZUT PARTERU	PGL KLU	
INWESTYCJA	BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO KANCELARII LEŚNEJ LEŚNICTW JASIEŃ I LASOWICE MAŁE NA DZIAŁCE NR 46/6 W LASOWICACH MAŁYCH		
ADRES:	46-280 Lasowice Małe		
NR EWID. DZ.:	46/6		
JEDN. EWID.:	160403_2 Lasowice Wielkie		
OBRĘB:	0077 Lasowice Małe		
INWESTOR	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork ul. Mickiewicza 8, 46-203 Kluczbork		
			
PROJEKTANT:			
mgr inż. Janusz Ambroziewicz (Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń, upr. nr SWK/0048/POOE/06, nr izby SWK/IE/1604/01)			
OPRACOWANIE:			
mgr inż. Wojciech Ambroziewicz			
DATA:	FORMAT:	SKALA:	NR RYS.:
02.2021	A3	1:100	E-01