

Niegowa, dn. 28.07.2022r

RPV.271.1.15.2022

Gmina Niegowa
Ul. Sobieskiego 1
42-320 Niegowa

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: „Budowa wolnostojących zbiorników wodnych o poj. nie mniejszej niż 200 m³ w miejscowościach Niegowa, Sokolniki, Postaszowice, Gorzków Nowy, Mzurów”

Nr RPV.271.1.15.2022.

Na podstawie art.284 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz.1129 ze zm.), Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania otrzymane w toku prowadzonego postępowania

1. SWZ. Rozdział II, pkt 3. Wnosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia na 480 dni. Prośba ta motywowana jest tym, iż jest to zadanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i przed przystąpieniem do realizacji Zadania, poza wykonaniem projektu, pozostają jeszcze procedury administracyjne oraz uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń, w tym: „Przyłączenie do sieci energetycznej na warunkach dysponenta sieci dla miejscowości Gorzków i Mzurów”. Uzyskanie pozwolenia na przyłączenie do sieci energetycznej to często 5-6 miesięcy, a w szczególnych wypadkach czas ten może nawet zostać wydłużony, co sprawia, że realizację zadania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jest nie możliwa.

Odp. Z wiedzy zamawiającego wynika, że termin 300 dni, jest terminem wystarczającym do realizacji zamówienia, tym bardziej że każdy ze zbiorników jest odrębnym obiektem i możliwa jest ich realizacja w zależności od stopnia skomplikowania i ewentualnych związanych z tym procedur. Zamawiający przychylił się w części do prośby wykonawcy i wydłuża termin realizacji do 350 dni.

2. SWZ. Rozdział XI, ppkt 3.1.2. Wnioskujemy o zmianę sposobu naliczania punktów za kryterium „Okres gwarancji”. Aktualnie zaproponowany podział jest nieproporcjonalny i nierównomierny. Przyjęty sposób wykazuje dużą dysproporcję, gdyż wydłużenie gwarancji o 12 miesięcy daje 10 punktów, a wydłużenie o 24 msc (czyli o kolejne 12 msc) daje już 40 punktów(!), czyli dodatkowe 30 pkt. Ponadto wskazany w SIWZ wzór blokuje możliwość uzyskania punktów pośrednich po wydłużeniu okresu gwarancji przez Oferenta np. o 6, 10, 15, 18 czy 20 miesięcy, które mogłyby mieć wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej.

Odp. Gwarancja ma dla Zamawiającego istotne znaczenie, wobec czego pozostawia zapis bez zmian

3. SWZ. Rozdział XIV, ppkt 2.5. Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie zadania, wnioskujemy o rezygnację z załączenia do Umowy kosztorysu ofertowego szczegółowego.

Odp. Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu przedstawienia kosztorysu szczegółowego. Kosztorys ma dla Zamawiającego charakter pomocniczy.

4. Wzór Umowy §4, . §16, §23. Wnosimy o wykreślenie słowa „bezusterkowego”. Warunkiem zakończenia rzeczowego robót, jest podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru (końcowego, robót itd.). Takie regulacje w umowie o zamówienie naruszają zasady współżycia społecznego i zaburzają równowagę stron stosunku zobowiązaniowego, gdyż odbiór nie powinien być uzależniony od braku istnienia jakichkolwiek wad czy usterek w wykonanych usługach lub robotach. Wystąpienie wady lub usterki nielimitującej (nieistotnej), nadającej się do usunięcia nie powinno być przeszkodą w podpisaniu protokołu odbioru, stąd nasz wniosek o wykreślenie sformułowania „bezusterkowego”. Odmowa odbioru może być uzasadniona wyłącznie w przypadku, gdy dzieło dotknięte jest wadami istotnymi, czyli takimi, które powodują, że nie daje ono możliwości korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem.

Odp. Przez sporządzenie bezusterkowego protokołu Zamawiający rozumie protokół, w którym nie stwierdzono wad istotnych, uniemożliwiających dokonanie odbioru robót. W przypadku wystąpienia wad, pomimo których odbiór jest możliwy, wady te zostaną stwierdzone w protokole i usunięte zgodnie z postanowieniami umowy. Zamawiającemu znane jest orzecznictwo sądów powszechnych i sądu najwyższego w niniejszym zakresie, z którego to orzecznictwa wynika, iż nie ma możliwości odmowy odbioru robót w przypadku wystąpienia jedynie wad nieistotnych. Mając na względzie powyższe, Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany przedmiotowego postanowienia, gdyż rozumienie niniejszego postanowienia wydaje się być zbieżne z twierdzeniami wykonawcy

5. Wzór Umowy §5, ust. 9. Wnosimy o następującą modyfikację: *„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone niedopełnieniem któregośkolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności paragraf u 6 lub 9 niniejszej umowy, w tym za szkody pośrednie wynikłe w trakcie realizacji Robót. Wykonawca zobowiązany jest usunąć ww. szkody w terminie natychmiastowym (nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy roszczenia o naprawienie szkody przez Zamawiającego) lub pokryć koszty wykonania zastępczego. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z wykonania zastępczego bez upoważnienia sądu, jeśli wykonawca nie naprawi szkody w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiający ma prawo potrącić koszty naprawienia szkody i/lub wykonania zastępczego z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także dochodzić od Wykonawcy kar umownych wynikających z umowy i naprawienia szkód przekraczających wartość zastrzeżonych na ten cel kar umownych, na zasadach ogólnych”.*

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

6. Wzór Umowy §5, ust. 10. Wnosimy o wykreślenie w całości.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

7. Wzór Umowy §7, ust. 2. Wnosimy o wykreślenia sformułowania „bez zastrzeżeń”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

8. Wzór Umowy §7, ust. 7. Wnosimy o następującą modyfikację: *„W przypadku wykrycia przez Zamawiającego wad Zadania 1, niedostrzeżonych przy ich sprawdzaniu, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, lub wad prawnych, Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji mailem na adres: w terminie 7 dni od daty wykrycia wady, ze wskazaniem sposobu rozpatrzenia reklamacji, który wiąże Wykonawcę.*

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu pełnej i wyczerpującej informacji, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w przedmiocie uznania reklamacji, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. ~~Jeśli w ww. terminie Wykonawca nie odmówi uznania reklamacji, reklamacje uważa się za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.~~ Jeśli Wykonawca uwzględnił reklamację, zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu Zadania 1 wolnego od wad, o odpowiedniej jakości, stosownego obniżenia wynagrodzenia ~~lub zwrotu części wynagrodzenia~~ - według wyboru Zamawiającego - ~~w terminie wskazanym przez Zamawiającego~~, a w razie braku wskazania, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu pisma w przedmiocie uznania reklamacji lub od daty upływu terminu, o którym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu. Postanowienia niniejszego ustępu stanowią - w razie wątpliwości - uregulowanie rękopisów za wady".

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

9. Wzór Umowy §8, ust. 1. Wnosimy o wykreślenie „pokwitowania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2-5 niniejszej umowy” i dopisanie „zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

10. Wzór Umowy §11, ust. 4. Wnosimy o wykreślenie tej części zapisu:
„a w razie niezastosowania się Wykonawcy do tego żądania, zastosować wykonanie zastępcze bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu. Zamawiający ma prawo potrącić koszty wykonania zastępczego i/lub naprawienia szkody wynikłej z konieczności przeprowadzenia wykonania zastępczego, z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także dochodzić od Wykonawcy kar umownych wynikających z umowy i naprawienia szkód przekraczających wartość zastrzeżonych na ten cel kar umownych, na zasadach ogólnych”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

11. Wzór Umowy §11, ust. 5. Wnosimy o wykreślenie w całości.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

12. Wzór Umowy §13, ust. 2. Wnosimy o dopisanie „e) epidemie, pandemii”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

13. Wzór Umowy §17, ust. 4, lit. b. Wnosimy o zmianę na 4 dni.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

14. Wzór Umowy §17, ust. 8. Wnosimy o wykreślenie w całości.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

15. Wzór Umowy §17, ust. 9. Wnosimy o wykreślenie tej części zapisu: „a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

16. Wzór Umowy §21. Wnosimy o zmianę każdorazowo wyrazu „opóźnienie” na „zwłokę”. Kary powinny być nakładane tylko wtedy, gdy niedotrzymanie terminu jest zawinione przez Wykonawcę. Wyrok z 03.08.2015 r., KIO 1546/15 Uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia prowadzi do

zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353 kc.

Odp. W przypadku niniejszej inwestycji uzależnienie kar umownych od opóźnienia jest uzasadnione wagą realizowanego zadania, które Zamawiający uważa za strategiczne.

17. Wzór Umowy §21. Wnosimy o zmianę w całym rozdziale „*brutto*” na „*netto*”. Wykonawca powinien być karany od wartości realizowanego świadczenia, a nie podatku jaki ma obowiązek uiścić.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

18. Wzór umowy § 21. Dla zachowania równości stron, prosimy o dopisanie punktu, iż „*Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Wykonawcę z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenie netto o którym mowa w § 18 ust. 1 umowy*”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

19. Wzór Umowy §21, ust. 1, lit. d). Wnosimy o zmianę „*leżących po stronie Wykonawcy*” na „*zawinionych przez Wykonawcę*”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

20. Wzór Umowy §21, ust. 1, lit. d). Wnosimy o zmianę na 5 %.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

21. Wzór Umowy §21, ust. 1, lit. e). Wnosimy o zmianę na 5 %.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

22. Wzór Umowy §21, ust. 1, lit. f). Wnosimy o zmianę na 0,2 %.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

23. Wzór Umowy §21, ust. 1, lit. f). Wnosimy o wykreślenie ostatniego zdania, tj. „*Naruszenie, o którym mowa w niniejszym punkcie, stanowi także przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym/ odstąpienie przez Zamawiającego z winy Wykonawcy (w tym wypadku kara umowna o której mowa w niniejszym punkcie podlega sumowaniu z karą umowną z tytułu odstąpienia/wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy)*”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

24. Wzór Umowy §21, ust. 1, lit. g). Wnosimy o zmianę 0,1 % na 10 %.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

25. Wzór Umowy §21, ust. 1, lit. i). Wnosimy o zmianę na 1 %.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

26. Wzór Umowy §21, ust. 1, lit. l). Wnosimy o wykreślenie w całości.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

27. Wzór Umowy §21, ust. 1, lit. n). Wnosimy o zmianę na 1 %.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

28. Wzór Umowy §21, ust. 2. Wnosimy o usunięcie zdania „*Kary za naruszenie różnych obowiązków umownych podlegają sumowaniu*”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

29. Wzór Umowy §21, ust.2. Wnosimy o zmianę na 10 %.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

30. Wzór Umowy §21, ust. 4. Wnosimy o usunięcie pierwszego zdania, tj. „*Kara umowna naliczona zostanie, bez wysłania uprzedniego pisemnego oświadczenia, na podstawie*

niniejszej umowy i nie jest niczym limitowana, chyba, że z umowy wynika co innego, a także jest niezależna od faktu poniesienia i wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody".

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

31. Wzór Umowy §22. Wnosimy o dopisanie klauzuli waloryzacyjnej w §22 umowy. W przypadku braku waloryzacji ceny, każdy z Wykonawców składających ofertę będzie zmuszony wliczyć w cenę wszelkie ryzyka związane z wzrostem swoich kosztów i to Zamawiający poniesie te ryzyka, niezależnie od tego czy i w jakim stopniu one wystąpią. Miniony i obecny rok to gwałtowny wzrost inflacji. Wpłynęło na to wiele czynników zewnętrznych, w tym rosnące ceny energii oraz części usług, ceny żywności, a także surowców i materiałów związane z zakłóceniem dostaw w pandemii a teraz też spowodowane konfliktem zbrojnym za naszą wschodnią granicą. Według ekonomistów inflacja nadal będzie rosła w 2022 roku i na chwilę obecną brak jest przesłanek żeby zaczęła maleć. Wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej zapobiega również pojawieniu się sytuacji, kiedy wykonanie kontraktu przestaje być opłacalne.

Odp. Zamawiający wprowadził punkt dotyczący opcji waloryzacji ceny poprzez modyfikację § 22 Zmiany umowy ust.1. Zmodyfikowany wzór umowy został załączony do dokumentów postępowania i oznaczony słowem „AKTUALNY”

32. Wzór Umowy §23, ust. 1. W punkcie tym powinna być mowa o odstąpieniu. Prosimy o zmianę.

Odp. Zamawiający uwzględni uwagi wykonawcy, a w konsekwencji dokonuje zmiany wzoru umowy nadając § 23 ust. 1 i 2 następujące brzmienie:

1. Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku, w którym:
 - 1) Zamawiający uporczywie odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru Robót,
 - 2) Zamawiający uporczywie odmawia bez uzasadnionych przyczyn zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonane i bezusterkowo odebrane Roboty.
2. Odstąpienie jest skuteczne, jeśli zostało poprzedzone pisemnym, pod rygorem nieważności, wezwaniem Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu na usunięcie naruszeń, i bezskutecznym upływie tego terminu oraz jeśli zostało wysłane listem poleconym na adres Zamawiającego.

33. Wzór Umowy §23, ust. 2. Wnosimy o wykreślenie „pod rygorem nieważności”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

34. Wzór Umowy §23, ust 2. Wnosimy o zmianę na 7 dni.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

35. Wzór Umowy §23, ust 3, lit e. Wnosimy o zmianę słowa „opóźnienie”, na „zwłokę”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

36. Wzór Umowy §25, ust 6. Wnosimy o modyfikację zmianę „sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego” na „właściwy sąd powszechny”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

37. prosimy uprzejmie o odpowiedź czy biorąc pod uwagę sytuację inflacyjną zapis par 18 ust 5 umowy może być zmieniony na zapis o brzmieniu:
I wersja: Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje

wszystkie koszty związane z realizacją Robót, w szczególności objętych dokumentacją, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, a także wynikające z okoliczności lokalizacji oraz cech szczególnych projektu i lokalizacji, ustalonych terminów, bezpłatnego serwisu w okresie gwarancji; zawiera także koszty oddania przedmiotu umowy do użytkowania. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także wynagrodzenie i wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego oraz z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Zadania 1 na Zamawiającego (w tym autorskich majątkowych praw zależnych), a także z tytułu niewykonywania przez Wykonawcę autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania 1 oraz z tytułu wykonywania autorskich praw osobistych przez Zamawiającego, oraz wszelkie inne roszczenia Wykonawcy, jako autora Zadania 1 z wszelkich tytułów prawnych. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu prac w ramach przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, za wyjątkiem sytuacji wzrostu cen rynkowych materiałów, urządzeń, wyrobów własnych i usług wykazanych w kosztorysie ofertowym na skutek czynników cenotwórczych niezależnych od Wykonawcy, którego to wzrostu nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty.

II wersja: Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Robót, w szczególności objętych dokumentacją, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, a także wynikające z okoliczności lokalizacji oraz cech szczególnych projektu i lokalizacji, ustalonych terminów, bezpłatnego serwisu w okresie gwarancji, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania, a także oddziaływania innych czynników, mających lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania umowy; nadto zawiera także koszty oddania przedmiotu umowy do użytkowania. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także wynagrodzenie i wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego oraz z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Zadania 1 na Zamawiającego (w tym autorskich majątkowych praw zależnych), a także z tytułu niewykonywania przez Wykonawcę autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania 1 oraz z tytułu wykonywania autorskich praw osobistych przez Zamawiającego, oraz wszelkie inne roszczenia Wykonawcy, jako autora Zadania 1 z wszelkich tytułów prawnych. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu prac w ramach przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, za wyjątkiem sytuacji wzrostu cen rynkowych materiałów, urządzeń, wyrobów własnych i usług wykazanych w kosztorysie ofertowym na skutek czynników cenotwórczych niezależnych od Wykonawcy, którego to wzrostu nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty.

[Odp. Zamawiający wprowadził punkt dotyczący opcji waloryzacji ceny poprzez modyfikację § 22 Zmiany umowy ust.1. Zmodyfikowany wzór umowy został załączony do dokumentów postępowania i oznaczony słowem „AKTUALNY”](#)

38. Biorąc pod uwagę że udział w przetargu na budowę 5 zbiorników jest uzależniony od uzyskanej odpowiedzi na nasze zapytanie z dnia 18.07.2022r (a po jej otrzymaniu musimy dokonać ostatecznych uzgodnień z bankiem nas finansującym i ubezpieczycielem) prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na zapytanie

[Odp. Zamawiający wydłuży odpowiednio termin składania ofert](#)

39. Zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 4 SWZ dla spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie: „Minimum jedno zadanie w zakresie robót budowlanych polegającego na budowie zbiornika wody pitnej /zbiornika

retencyjnego, na wodę, o pojemności min. 200 m³. Warunek zostanie spełniony, kiedy oferent wykaże budowę oddzielnego zbiornika lub większego zamówienia, w którego skład wchodziła budowa zbiornika na wodę pitną/zbiornika retencyjnego o pojemności min. 200 m³". W ocenie Wykonawcy takie określenie sposobu spełnienia warunku w sposób istotny ogranicza krąg podmiotów, które mogą złożyć ofertę w postępowaniu. Wykonawców, którzy zrealizowali zbiorniki na wodę pitną / retencyjne o wyżej wskazanej pojemności nie ma zbyt wielu. Co więcej, poziom technologicznego skomplikowania konstrukcji tego typu nie jest wyższy niż zbiornika na paliwo, oleje, silosu na produkty spożywcze czy elektrofiltru. Mając na uwadze powyższe Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę powyższego opisu spełnienia warunku na następujący: „Minimum jedno zadanie polegające na wykonaniu szczelnej konstrukcji przestrzennej o pojemności min. 200 m³, w szczególności takiej jak zbiornik, silos, elewator, cysterna, zasobnik, itp. Warunek zostanie spełniony, kiedy oferent wykaże wykonanie oddzielnej szczelnej konstrukcji przestrzennej lub większego zamówienia, w którego skład wchodziło szczelnej konstrukcji przestrzennej o pojemności min. 200 m³".

Odp. Wszyscy wykonawcy mają zapewniony równy dostęp do istotnych dla postępowania informacji w jednakowym czasie a dokonywanie oceny warunków oraz ofert nastąpi wedle sprecyzowanych w SWZ i znanych wykonawcom kryteriów, na podstawie przedłożonych dokumentów. Nie oznacza to jednak, że zamawiający tylko wówczas działa w granicach uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogu proporcjonalności przy opisie przedmiotu zamówienia czy stawiania warunków udziału w postępowaniu, gdy jego działania pozwalają na uczestnictwo w postępowaniu wszystkim podmiotom występującym na rynku. Jeżeli zatem zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu, nie czyni tego w sposób, który wskazuje na konkretny produkt lub wykonawcę, nie można uznać, iż narusza zasadę uczciwej konkurencji. Nie jest obowiązkiem zamawiającego uwzględnianie doświadczenia zawodowego i polityki prowadzenia działalności komercyjnej wszystkich podmiotów działających na rynku ale uwzględnienie wymagań gwarantujących sprawne wykonanie danego zamówienia, na miarę potrzeb i możliwości zamawiającego. Nie można również zapominać, że obowiązkiem zamawiającego jest uwzględnienie jego potrzeb związanych z należytą realizacją zamówienia, które w obiektywny sposób doprowadzą do wyboru wykonawcy gwarantującego należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający, mając na uwadze zakres, specyfikę zamówienia i stopień skomplikowania, przychylił się do prośby wykonawcy w części i rozszerzył zdobycie doświadczenia o budowę zbiorników na paliwo.

40. Wykonawca zwraca się o wydłużenie terminu składania ofert, wyznaczonego w Rozdziale IX pkt 1 SWZ na dzień 28.07.2022 roku, godz. 10.00. Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie wyżej wskazanego terminu do dnia 05.08.2022 roku, godz. 12.00. Prośbę motywuje faktem, iż z uwagi na okres wakacyjny, posiada ograniczone zasoby osobowe i logistyczne. Przedmiotowa sytuacja dotyczy również współpracujących z Wykonawcą podmiotów, których wyceny mają stanowić element oferty Wykonawcy (wydłużony okres oczekiwania na oferty dostawców i usługodawców)

Odp. Zamawiający wydłużył termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z treścią udzielonych odpowiedzi oraz dostosowania swoich ofert

41. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W związku z tym, że sieć wodociągowa w msc. Niegowa i Postaszowice będzie połączona w jeden system – czy Zamawiający dopuści jako alternatywne rozwiązanie wybudowanie zbiornika w msc. Postaszowice jako zbiornika rurowego o średnicy nie większej niż 4 m i wys. ok. 18 m.

Odp. Tak, dopuści

42. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drogi dojazdowej do zbiornika w msc. Gorzków w poniższej technologii:

- warstwa stabilizująca: grubość 30 cm (stabilizacja gruntu cementem),
- warstwa podbudowy: grubość 25 cm (tłuczeń),
- warstwa asfaltu: grubość 6 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie drogi dojazdowej w następującej technologii:

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne (humusowanie)

Warstwa stabilizacji -30 cm

Warstwa podbudowy -20-25 cm

Warstwa dolna masy asfaltowej – 4 cm

Warstwa górna masy asfaltowej – 4 cm

Sekretarz Gminy
/-/ Jerzy Tatarek