



LEGENDA:

Viď výkres 03.

Cirkulačné čerpadlo TUV nastaviť na: $dp=24 \text{ kPa}$, $m=640 \text{ l/h}$

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-----------------|------------------|
| KRESLIL: | PROJEKTANT: | ZODP. PROJEKTANT | Ing. Marek Centár – projekcia TZB Tulská 117 Banská Bystrica 974 04 tel. 0948/806556 | | |
| ING. MAREK CENTÁR | ING. MAREK CENTÁR | ING. MAREK CENTÁR | | | |
| STAVEBNÍK : Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit | | | | | |
| MIESTO STAVBY : Mierová ul, Svit STAVBA : Materská škôlka Svit ČASŤ : Zdravotechnika | | | ZÁKAZKA Č. | | SADA: |
| | | | PC SÚBOR | | |
| | | | STUPEŇ | RP | |
| | | | DÁTUM | 7/2022 | |
| | | | FORMÁT | 1XA4 | |
| OBSAH VÝKRESU : Pôdorys 1.PP - vodovod | | | MIERKA 1:75 | PROFESIA ZTI | Č. VÝKRESU 02 |