

In=40 A,  
NAPĀŤOVĀ SÚSTAVA:  
3NPE~50Hz, 400V /TN-S

OCHRANA PRED ZĀSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM  
PODLA STN 33 2000-4-41:2007:  
ZĀKLADNĀ OCHRANA:  
Príloha A, čl. A.1: ZĀKLADNĀ IZOLĀCIA ŽIVÝCH ČASTÍ  
Príloha A, čl. A2: ZĀBRANAMI ALEBO KRYTMI  
OCHRANA PRI PORUČE:  
čl. 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPĀJANIA  
čl. 411.3.1 OCHRANNÝM UZEMNENÍM A POSPĀJANÍM  
DOPLNKOVĀ OCHRANA:  
čl. 415.1 PRUDOVÝM CHRĀNÍČOM  
čl. 415.2 DOPLNKOVÝM OCHRANNÝM POSPĀJANÍM

NEŽIVÉ ČASTI ROZVÁDZAČA PRÍPOJIŤ  
NA POP UZEMŇOVACEJ SIETE

KRYTIE: IP40/20  
PRÍVOD/VÝVODY: HORE A DOLE

názov stavby:		<b>Zimný štadión Levice -</b>			
miesto stavby:		<b>prístavba šatní, bufetu a kancelárií</b>			
investor:		<b>ul. L'. Podjavorinskej 21, Levice</b>			
		Správa Športových zariadení Levice, č. Podjavorinskej 3, P.O.BOX 27, 934 01 Levice		parcela č.: 2241/2	
autor :		ING. MILAN GARAJ			
		dátum:		12 / 2020	
zodp. projektant :		stúpeň:		RP	
		formát:		2 X A4	
vypracoval :		mierka:		1 : X	
ING. MILAN GARAJ		kontroloval		ING. MILAN GARAJ	
objekt :		číslo výkresu:		sada:	
SO 01					
ELEKTRO		číslo výkresu:		sada:	
obsah :				pečiatka:	
JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA					
DOPLENENIA ROZVÁDZAČA R1					
		E-3			