OBR. č.1: DETAIL JESTV. STLPU:



LEGENDA ELEKTRO:

- S1 NAVRH. LED SVIETIDLO 30W, 4000K, IP66, IK10 OSADENÉ NA JESTV.BETONOVOM /OCEL. STOZIARI S NAVRH/JESTV.VYLOŽNÍKOM
- S2 NAVRH. LED SVIETIDLO 20W, 4000K, IP66, IK10 OSADENÉ NA JESTV.BETONOVOM /OCEL. STOZIARI S NAVRH/JESTV.VYLOŽNÍKOM
- 1/1 PORADOVÉ ČÍSLO SV. BODU
- NAPÁJACÍ ROZVOD VO

SÚSTAVA 1 PEN AC 50Hz 230V TN-C
SÚSTAVA 1 PEN+NPE AC 50Hz 230 TN-C-S
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPAJANÍM NAPÁJANIA

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:
KAPITOLA A.1 ZÁKLADNÁ OCHRANA – IZOLÁCIOU
KAPITOLA A.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA – ZÁBRANAMI A KRYTÍM
411 OCHRANA PRI PORUCHE – SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
415.2 OCHRANA PRI PORUCHE – DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

PROSTREDIE:

AB8 - VONKAJŠIE

POZNÁMKY:

1. ULOŽENIE SILOVÝCH KABLOV MUSIA VYHOVOVAŤ NORME STN 33 2000-5-52
2. NA JESTV.BETONOVÝCH STOŽIAROCH DISTRIBUČNÉHO ROZVODU NN BUDÚ SVIETIDLÁ S1, S2 OSADENÉ NA NOVÝCH VÝLOŽNÍKOCH VBS /100cm/
3. NA OCEL.STOŽIAROCH VÝŠKY 5m/6m/ BUDÚ OSADENÉ NOVÉ VÝLOŽNÍKY NA OCEL.KONŠTRUKCIU V10A, NA OCEL.STOŽIAROCH VÝŠKY 8m/10m ZOSTANÚ POVODNÉ
4. NAVRH. LED SVIETIDLÁ VO BUDÚ DOPOJENÉ NA JESTV. VZDUŠNÝ ROZVOD VO KÁBLOM CYKY-J 3x2,5
5. PREPATOVÁ OCHRANA TYP2 A SKRATOVÁ POISTKA 6A gG JE SÚČASŤOU NAVRH.SVIETIDIEL S1, S2

PROJEKČNÁ SPOLOČNOSŤ:

e4 ateliér elektro projekty

22-E-045

INVESTOR/ STAVEBNÍK:	mesto Nemšová, ul. Janka Palu 2/3		
MIESTO STAVBY:	katastrálne územie Nemšová, okres Trenčín, Trenčiansky kraj		
PROJEKT STAVBY:	Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nemšová (výmena a doplnenie svietidiel)	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM:	S-JTSK
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	Bpv
OBJEKT:	SO 01 Verejné osvetlenie	STUPEŇ:	PROJEKT
		DÁTUM:	06.2022
PRÍLOHA / VÝKRES:	SITUÁCIA - NEMŠOVÁ	MIERKA:	1:2000
		FORMÁT:	891x1050mm
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Slavomír Vislocký	VYPRACOVAL: Ing. MaÚG Vydrnák	Č. PRÍLOHY: E1	Č. SÚPISKY: 1
KONTROLOVAL: Ing. Slavomír Vislocký			