

Urząd Gminy Szczutowo  
09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 5A  
woj. mazowieckie  
tel. (24) 276-71-67, 276-71-96

Szczutowo, dnia 23.05.2022 r.

RI.7021.1.16.2022.LP

URZĄD GMINY W ROŚCISZEWIE

wpłynęło dnia

poz. rej.

Gmina Rościszewo  
ul. Armii Krajowej 1  
09-204 Rościszewo

Urząd Gminy w Szczutowie działając na podstawie:

- I. ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U z 2020 r. poz. 2028/; zwaną dalej ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
- II. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm./, zwanym dalej prawem budowlanym.
- III. uchwały Nr Uchwała nr X/93/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczutowo”, /Dziennik Urzędowy Województw Mazowieckiego z dnia 08.10.2019 r. poz. 116070/, zwanej dalej „Regulaminem”

określa warunki techniczne włączenia do sieci wodociągowej wodociągu gminnego „Szczutowo” na działce nr ewid.151 obrębu Białasy gm. Szczutowo pod następującymi warunkami :

1. Średnica rur sieci wodociągowej to minimum  $\varnothing$  90, natomiast przyłącza wodociągowe do budynku mieszkalnego to  $\varnothing$  40. Sieć wodociągową zakończyć hydrantem.
2. Za wpięciem do wodociągu zainstalować szczelną studnię wodomierzową w której to zostanie zainstalowany wodomierz. Studnię wodomierzową należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
3. Należy unikać kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.
4. Włączenia do sieci należy dokonać pod nadzorem konserwatora wodociągu.

Otrzymują :

1. adresat
2. Konserwator Wodociągu Wiejskiego „Szczutowo”  
Janusz Lisicki tel. 795154263
3. Urząd Gminy w Szczutowie,  
ul. Lipowa 5a; 09-227 Szczutowo - aa  
tel. /024/ 276-71-96 wew. 106 lub 107 fax. wew.103

Z WŁ. WÓJTA  
mgr Lidia Pilarzka  
Inspektor ds. gospodarki komunalnej  
i przestrzennej