

Znak sprawy: **G.6630.92.2022****SIERPC, 2022-05-23****ODPIS PROTOKÓŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**zakreślonej w dniu **2022-05-23**

Wnioskodawca: Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH

09-472 Słupno

Zielna 2

Inwestor: Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH

09-472 Słupno

Zielna 2

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Zbigniew Kopycki - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

| Nr gminy | Nr obręb | Działka | Nazwa gminy | Nazwa obręb |
|----------|----------|---------|-------------|-------------|
| 042 | 29 | 185 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 244 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 243 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 17 | 323/4 | RO CISZEWO | RO CISZEWO |
| 042 | 17 | 323/1 | RO CISZEWO | RO CISZEWO |
| 042 | 17 | 323/2 | RO CISZEWO | RO CISZEWO |
| 042 | 29 | 187/1 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 206 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 207 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 217 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 219 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 182 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 184 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 183 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 178/4 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 178/3 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 177 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 164 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 165/4 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 165/1 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 165/3 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 166/1 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 166/2 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 167 | RO CISZEWO | ZAMO |

| | | | | |
|-----|----|--------|------------|------------|
| 042 | 29 | 169/1 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 169/2 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 170 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 29 | 255 | RO CISZEWO | ZAMO |
| 042 | 17 | 168 | RO CISZEWO | RO CISZEWO |
| 042 | 17 | 551/13 | RO CISZEWO | RO CISZEWO |
| 042 | 17 | 170/7 | RO CISZEWO | RO CISZEWO |
| 042 | 17 | 509/7 | RO CISZEWO | RO CISZEWO |
| 042 | 17 | 81 | RO CISZEWO | RO CISZEWO |
| 042 | 17 | 509/2 | RO CISZEWO | RO CISZEWO |
| 042 | 17 | 554/6 | RO CISZEWO | RO CISZEWO |
| 042 | 17 | 554/5 | RO CISZEWO | RO CISZEWO |
| 042 | 17 | 554/4 | RO CISZEWO | RO CISZEWO |
| 042 | 17 | 554/3 | RO CISZEWO | RO CISZEWO |
| 042 | 17 | 554/2 | RO CISZEWO | RO CISZEWO |
| 042 | 17 | 554/1 | RO CISZEWO | RO CISZEWO |
| 042 | 17 | 82/1 | RO CISZEWO | RO CISZEWO |
| 042 | 17 | 82/2 | RO CISZEWO | RO CISZEWO |
| 042 | 17 | 80 | RO CISZEWO | RO CISZEWO |

Opis przedmiotu narady:

- 1 sie kanalizacyjna
- 2 przył cze kanalizacyjne
- 3 sie wodoci gowa

| Lp | Nazwa Instytucji | Imi , nazwisko uzgadniaj cego i data | Stanowisko uczestnika |
|----|--------------------------------------|--|------------------------|
| 1 | Przewodnicz cy Narady Koordynacyjnej | Zbigniew Kopyci ski 2022-05-23 08:57:45 | brak uwag |
| 2 | Zarz d Dróg Powiatowych w Sierpcu | Zbigniew Rzakiewicz 2022-05-23 10:57:37 | brak uwag |
| 3 | GMINA RO CISZEWO | | zaw. - brak odpowiedzi |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 4 | ENERGA - OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA Oddział w Płocku | Jarosław Rosiak 2022-05-18 12:46:13 | <p>1. Powiadomi pisemnie o terminie rozpoczęcia prac oraz uzgodni w ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Płocku harmonogram niezbędnych wyłączeń linii kablowych SN 15kV z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.</p> <p>2. W miejscach zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą energetyczną prace ziemne prowadzi również pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującą na terenie działania Energa Operator S.A.</p> <p>3. Na istniejących kablach w miejscach skrzyżowania ułożyć przepusty ochronne dwudzielne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego o średnicy dobranej zgodnie z obowiązującymi standardami - dla kabli SN - 15kV - koloru czerwonego o średnicy dobranej zgodnie z obowiązującymi standardami. <p>4. Przed zasypaniem zgłosić do odbioru do Energa Operator SA Oddział w Płocku - Dział Zarządzania Eksploatacją RD Sierpc</p> <p>5. Na dz. 166/2 odsunąć studnię od linii kablowej na odległość min. 0,5 m</p> |
| 5 | Orange Polska S.A. | | zaw. - brak odpowiedzi |
| 6 | Agencja Rozwoju Mazowsza | Paweł Przychodzie 2022-05-18 13:38:50 | brak uwag |
| 7 | NEXERA SP. Z O.O | Andrzej Grycmacher 2022-05-23 10:34:00 | brak uwag |

PRZEWODNICZ CY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)
