

**GMINA ROŚCISZEWO**

ul. Armii Krajowej 1 ; 09-204 Rościszewo  
tel./fax (24) 276 40 76 ; (24) 276 42 01  
NIP 776-161-75-45 ; REGON 611015900


Rościszewo, dnia 13.05.2022 r.

RRGKB.7021.8.2022

**Warunki techniczne włączenia i wykonania sieci Kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo ul. Reymonta gm. Rościszewo**

Gmina Rościszewo wyraża zgodę na włączenie do sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie sieci kanalizacyjnej w ulicy Reymonta gm. Rościszewo pod następującymi warunkiem:

1. wpięcie do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta do studni grawitacyjnej
2. stosować rury PVC  $\varnothing$  200 mm lite typu SN8 oraz studnie rewizyjne betonowe dn 1200 mm lub dn 425 mm
3. przyłącza wykonać z rur PVC 160mm ze studniami rewizyjnymi min. dn 315mm.



W O J T  
Jan Sugajski