

Rościszewo, dnia 13.05.2022 r.

RRGKB.7021.6.2022

**Warunki techniczne włączenia i wykonania sieci wodociągowej w miejscowości Rościszewo ul.
Kościuszki gm. Rościszewo**

Gmina Rościszewo wyraża zgodę na włączenie do sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Kościuszki gm. Rościszewo pod następującymi warunkiem:

1. wpięcie w istniejącą sieć wodociągową średnicy \varnothing 90 w ul. Kościuszki w miejscowości Rościszewie
2. stosować rury PE średnicy \varnothing 110 na ciśnienie 1,0 MPa
3. ułożenie rur poniżej strefy przemarzania gruntu, tj. 120 cm
4. w odległości maksymalnie co 150 m zaprojektować hydranty nadziemne DN80

WOJT
Jan Sugajski