

## **Vysvetľovanie č.1**

Na základe predložených otázok uchádzačov poskytuje verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenie:

### **Otázka č.1 :**

Vo výkaze výmer - časť Elektroinštalácie, je nulové množstvo na položku č. 27 - Rozvádzač RE - pochopili sme správne, že sa nebude dodávať?

### **Odpoveď na otázku č.1:**

Áno, rozvádzač sa nebude dodávať nový. V technickej správe – časť elektroinštalácia, ktorá je súčasťou PD je na str. 2 uvedené, že sa bude len rekonštruovať a náplň vymieňať za novú.