

Národné centrum zdravotníckych informácií

Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1

VYSVETLENIE ÚDAJOV UVEDENÝCH VO VÝZVE NA PREDLOŽENIE INDIKATÍVNEJ CENOVEJ PONUKY ALEBO INEJ SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII

na dodávku tovarov

„Dodávka 6ks RACK infraštruktúry vrátane manažmentu (PHZ)“

vyhlásenej Výzvou na predloženie ponuky dňa 05.08.2022 v rámci prostredníctvom systému Josephine na linke <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29573/summary>

VYSVETLENIE:

Otázka č. 1:

Racky - Schválené podľa noriem EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1

Vymenované normy sú platné iba v USA. V Európe sa dátové rozvádzače vyrábajú podľa Európskych, resp. medzinárodných technických noriem (napr.: IEC 60529, EN50600-2-4, EIA-310-D/E, IEC 60297-3-100, IEC 60950, ISO/IEC 30129, EN 50310, RoHS).

Bude VO akceptovať zariadenia v súlade s Európskymi technickými normami, aj vzhľadom na to, že zariadenia budú používané v SR (EÚ)?

Odpoveď:

Vo všeobecnosti platí, že pre všetky prípadné požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné, pričom za ekvivalentnosť iných produktov ako uvádzaných v opise predmete zákazky preberá zodpovednosť uchádzač. V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto súťažných podkladoch výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, môže uchádzač v zmysle § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa budú akceptovať aj Európske ekvivalentné normy pri zachovaní štandardu EIA-310E, výrobcovia IT technológií môžu vyžadovať aj tento štandard.

Otázka č. 2:

PDU a senzory:

V špecifikácii sa viackrát spomínajú proprietárne technológie a parametre jedného konkrétneho výrobcu (napr. EcoStruxure®, A-Link a podobne).

Národné centrum zdravotníckych informácií

Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1

Je možné dodať ekvivalentné technológie od iného výrobcu, ktoré budú spínať funkčnú a technologickú stránku? (napr. DCIM software s rovnakými parametrami, RJ45 senzory prostredia a pod.?)

Odpoveď:

Ako bolo uvedené aj v predchádzajúcej odpovedi, môžu byť ponúknuté aj ekvivalenty so zachovaním funkčnosti ako celku a kompatibilitu s vyššie spomínanými štandardami.

Otázka č. 3:

Kombinácia parametrov PDU, racky, senzory:

V špecifikáciách VO sú uvedené presné rozmery niektorých zariadení, ktoré opäť indikujú jedného konkrétneho výrobcu.

Je možné verejnemu obstarávateľovi ponúknuť PDU s jemne odlišnými rozmermi, ale rovnakou funkcionalitou? (ako príklad, týka sa to aj rackov a senzorov v špecifikácii)

Odpoveď:

Odborný garant trvá na uvedených fyzických rozmeroch zariadení.