



Rytel, dnia 09.08.2022

Zn.spr.: ZG2.270.4.2.2022

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant I) na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – „PZP”) pn.: „**Dostawa kruszywa kamiennego z rozplantowaniem i uwałowaniem na drogi leśne Nadleśnictwa Rytel**”

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, na podstawie art. 284 ust. 6 PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytania do SWZ wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

Czy można zastosować kruszywo wapienne lub powstałe z przekruszenia kamienia ze żwirowni czy tylko kruszywo ze skały litej magmowej lub przeobrażonej (np. bazalt, granit)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie kruszyw wapiennych lub powstałych z przekruszenia kamienia ze żwirowni. Zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga wyłącznie kruszywa uzyskanego z przekruszenia skały litej magmowej lub przeobrażonej.

Z poważaniem
Leszek Pultyn
Zastępca nadleśniczego

Sprawę prowadzi: Mariusz Chabowski, tel.: + 48 52 334 18 50, e-mail: mariusz.chabowski@torun.lasy.gov.pl