



Všetkým záujemcom

V Trenčíne, dňa 01.04.2019

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov 2:

Verejný obstarávateľ:	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Typ zákazky:	Podlimitná zákazka poskytnutie na uskutočnenie stavebných prác
Postup:	Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu, bez elektronickej aukcie podľa § 112 ZVO
Predmet zákazky:	Prístavba pavilónu onkológie

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 26.03.2019, poskytuje záujemcom/uchádzačom nasledovné vysvetlenie.

Verejný obstarávateľ nijakým spôsobom neupravoval znenie otázok uchádzača.

Otázka uchádzača 2-1

Vo výkaze výmer "1 - SO 02 Prístavba pavilónu Onkológie - SIMULÁTOR Siemens Somatop Confidence 64" sa položka č. 325 - "Montáž a dodávka Písmená pre logo "CT", výška písmen v=600mm (viď samostatnú prílohu) , S 235 , nerez - ozn. Z10" odvoláva na samostatnú prílohu. V projektovej dokumentácii sme však túto samostatnú prílohu nenašli. Zrejme by mala byť súčasťou "FNTN-PZ-2-2019-Prístavba onkológie-p3_D-SO-02-ARS" - výkresu č. 0014 - Zámočnícke výrobky.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúceho výkresu pre prvok s označením Z10.

Odpoveď verejného obstarávateľa 2-1:

Je súčasťou výkresu č. 0014 – 10 – Z07 – OK pre lamely na str. 51 prílohy FNTN-PZ-2-2019-Prístavba onkológie-p3_D-SO-02-ARS. Pre zjednodušenie zasielame uvedené výkresy v prílohe.

Otázka uchádzača 2-2

Vo výkaze výmer "1 - SO 02 Prístavba pavilónu Onkológie - SIMULÁTOR Siemens Somatop Confidence 64" sa nachádzajú položky č. 316, 317, 318 a 319 na dodávku a montáž 4ks presklených markíz. V projektovej dokumentácii sú podľa nášho názoru iba 2ks presklených markíz.

Ide o duplicitné položky? Ako má uchádzač oceniť tieto položky?

Odpoveď verejného obstarávateľa 2-2:

Pri úprave položiek omylom zostali vo výkaze aj tie pôvodné.

Striešky sú 2 ks - Z04, Z05 a platia položky 316, 318 s kotvením na konzolách. Prílohou tohto vysvetlenia je opravená príloha FNTN-PZ-2-2019-Prístavba onkológie-p3-SP-p1-výkaz výmer.



Otázka uchádzača 2-3

V rôznych častiach projektovej dokumentácie sa nachádzajú rozdielne údaje týkajúce sa hodnôt prestupu tepla fasádnych výplní otvorov (okien, dverí a presklených stien):

- v technickej správe v bode "13. Hliníkové výrobky a oceľové výplne otvorov" je uvedená hodnota $U_{OK,N} \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

- vo výkrese č. 0009 - Výpis zasklených stien, okien, dverí je uvedená hodnota $U_{OK,N} \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

- v súbore "FNTN-PZ-2-2019-Prístavba onkológie-p3_G-SO-02-Energetické hodnotenie budovy" je na strane č. 2 uvedená hodnota $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

Vzhľadom k vyššie uvedeným nezrovnalostiam žiadame verejného obstarávateľa, aby jasne špecifikoval požadované hodnoty prestupu tepla pre okná, dvere a presklené steny a to s ohľadom na reálne možnosti.

Odpoveď verejného obstarávateľa 2-3:

Platí hodnota $U_{OK,N} \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Prílohou tohto vysvetlenia je opravený výkres č. 0009 – výpis zasklených stien okien, dverí.

Otázka uchádzača 2-4

Pri položkách okien a dverí je vo výkaze výmer a aj v projektovej dokumentácii uvedený "generálny kľúč". V podkladoch však chýba schéma generálneho kľúča, bez ktorej nie je možné presne a zodpovedne generálny kľúč oceniť.

Žiadame preto verejného obstarávateľa o doplnenie schémy generálneho kľúča, aby bolo umožnené všetkým uchádzačom túto časť oceniť rovnako a porovnateľne.

Odpoveď verejného obstarávateľa 2-4:

Generálny kľúč nebude inštalovaný, všade budú vložky FAB. Prílohou tohto vysvetlenia je opravená príloha FNTN-PZ-2-2019-Prístavba onkológie-p3-SP-p1-výkaz výmer.

Otázka uchádzača 2-5

Vo výkaze výmer "1 - SO 02 Prístavba pavilónu Onkológie - SIMULÁTOR Siemens Somatop Confidence 64" sa nachádzajú:

- položka č. 320 - "Montáž a dodávka OK pre zástenu (informačnú tabuľu) / dierovaný plech P0,6 (viď samostatnú prílohu), S 235, celk. hmotn. 122,0 kg / 30,7 kg, pozink. / titazinok - ozn. Z05.2"

- položka č. 322 - "Montáž a dodávka OK pre lamely / dierovaný plech P0,6 (viď samostatnú prílohu), S 235, celk. hmotn. 997,0 kg / 351,0 kg, pozink. / titazinok - ozn. Z07"

Nakoľko je podľa nášho názoru obsah (rozsah) vyššie uvedených položiek (z hľadiska popisu položiek) nejednoznačný, žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne potvrdiť či má uchádzač oceniť kompletnú dodávku a montáž oceľových konštrukcií, vrátane lamiel a dierovaných plechov, alebo má uchádzač oceniť len dodávku a montáž oceľových konštrukcií pre zástenu a lamely.

Odpoveď verejného obstarávateľa 2-5:

Treba oceniť kompletnú dodávku a montáž oceľových konštrukcií, vrátane lamiel a dierovaných plechov.

Otázka uchádzača 2-6

Vo výkaze výmer "7 - SO07 Sadové úpravy" je v položke č. 47 - "zálievka trávnik, len po dohode s obstarávateľom" nulové množstvo a žiadna merná jednotka. **Žiadame verejného obstarávateľa, aby s ohľadom na súťažné podklady poskytol jednoznačné stanovisko či**



a ako má uchádzač oceniť danú položku. Bez chýbajúcich údajov nie je túto položku možné oceniť.

Odpoveď verejného obstarávateľa 2-6:

Voda na zálievku trávniku bude poskytnutá verejným obstarávateľom bezodplatne, uchádzač položku neocceňuje.

Otázka uchádzača 2-7


V súbore "FNTN-PZ-2-2019-Prístavba onkologie-p3_E-Dokumentacia prev.suborov" je vo výkrese 9118-1 - Pôdorys 1.NP - nový stav v legende "DODÁVKA STAVBY" uvedený nástenný germicídny žiarič. Vo výkaze výmer sme však germicídny žiarič nenašli. **Žiadame verejného obstarávateľa o stanovisko, či je predmetom ocenenia, a ak áno, ako ho má uchádzač oceniť.**

Odpoveď verejného obstarávateľa 2-7:

Nebude predmetom dodávky stavby a nie je predmetom ocenenia.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že údaje, ktoré boli ku dňu 01.04.2019 poskytnuté týmto oznámením, musia byť zohľadnené v relevantných dokumentoch predložených ponúk, ktorých sa to v zmysle Súťažných podkladov týka, v súlade s informáciami uvedenými v tomto oznámení.

S pozdravom


Alena Skočiková
Osoba zodpovedná za procesnú
stránku verejného obstarávania

Fakultná nemocnica Trenčín
Oddelenie centrálného nákupu
a verejného obstarávania
Legionárska 28
911 71 Trenčín 3

Prílohy:

FNTN-PZ-2-2019-Prístavba onkológie-p3-SP-p1-výkaz výmer- aktualizácia 1
Výkres č. 0009 – výpis zasklených stien okien, dverí- aktualizácia 1
Výkres Z04 - presklená markíza
Výkres Z05.1 - presklená markíza
Výkres Z07 - lamely