

Protokol o určení vonkajších vplyvov zákazka č. 19/03/04

Vypracoval: Ing. Tomáš Szakál

Zloženie komisie:

		funkcia	č. autoriz., osvedčenia
Predseda:	Ing. arch. Jozef Melišek	autorizovaný architekt	č. autoriz. -
Členovia:	Ing. Tomáš Szakál	projektant elektro	č. osv. 047/4/2017 EZ-P-E2-A
	Ing. Bálint Lancz	projektant Úk	č. osv. -

Objekt: KOMUNITNÉ CENTRUM JELKA

vypracovanie protokolu: Výkresy Komunitného centra Jelka, situácia a pôdorys, zámer investora na využívanie objektu, požiadavky objednávateľa, STN 33 2000-5-51:2010, STN 07 0703::1985, obhliadka miesta stavby

Prílohy: Tabuľka vonkajších vplyvov

Opis technologického procesu a zariadenia:

Navrhovaný murovaný objekt s plochou strechou. Jedná sa o novostavbu s občianskou vybavenosťou, kde sú navrhnuté nasledovné: chodba, klubovňa, technické zázemie, predsieň, kúpeľňa s WC, miestnosť upratovačky, sklad, dielňa, počítačová miestnosť a kancelárie a vonku státie pre osobné autá.

Objekt je navrhnutý bariérovzo z jednej strany, hlavný vstup do objektu je orientovaný od návrh vstupu resp. parkoviska na parcele č.: 1174/38.

Vykurovanie s tepelným čerpadlom (vzduch voda), centrálna jednotka rekuperácie v technickej miestnosti. Objekt nebude plynofikovaný.

Prívod elektrickej energie bude zabezpečený z rozvádzača RH z meraného obvodu v elektromerovom rozvádzači RE.

Objekt sa bude využívať ako nevýrobná stavba resp. na kancelárske soc. účely. V dotknutých priestoroch nebudú skladované žiadne nebezpečné ani škodlivé látky.

Rozhodnutie: Prostredie bolo určené v súlade s STN 33 2000-5-51:2010, STN 07 0703 a zaznamenané v tabuľke určenia vonkajších vplyvov.

Pre správnu funkčnosť elektrických zariadení je potrebné použiť krytie elektrických zariadení pre dané prostredie v ktorom budú inštalované. Zariadenia mimo objektu musia byť UV odolné. Montážne práce vyhotoviť v súlade s platnými STN.

Mimoriadne opatrenia nie sú potrebné.

Zdôvodnenie: Pri určovaní prostredia boli brané do úvahy východiskové podklady, projektovaný spôsob užívania stavby, ako aj skúsenosti z projektovania a prevádzky podobných objektov.

Dátum: 03.2019

.....

Podpis predsedu komisie