

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na žiadosť o vysvetlenie vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Výmena filtrov VZT zariadení“

Otázka:

v časti nem. L. Déreera vreckové filtre - pol. KUCH, filtre M-5- ide o 3 položky, chýba hĺbka vreciek

KUCH	592 x 287	ks	2		M5	25	6
KUCH	287x592	ks	2		M5	25	3
KUCH	592x592	ks	1		M5	25	6

+ tiež ešte prosím doplniť prevedenie filtrov:

pol. urologická: plošné filtre v papierovom ráme 650x314x46, M-5 a F-7- ide o prevedenie Z-line, alebo s Panelfilter minipleatom?

to isté pre filtre 599x245x96, M-5 a 599x338x96, F-7 v pol. CPO nové

Urologická kl. - Urposkop	650 x 314 x 46	ks	1		M5	rámik papier	
Urologická kl. - Urposkop	650 x 314 x 46	ks	1		F7	rámik papier	

CPO- nové	599 x 338 Polystyrol	ks	2			F7	96	
-----------	----------------------	----	---	--	--	----	----	--

Odpoveď:

hĺbka filtrov pre KUCH 592 x 287 M5 - 300mm

KUCH 287 x 592 M5 - 300mm

KUCH 592 x 592 M5 - 300mm

CPO 599 x 338 F5 -250mm

CPO 599 x 245 M5 - 250mm

- urologická 650 x 314 x 46 M, F7 prevedenie Z - line