



IGM.271.15.2022

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

z dnia 05.10.2022

Dotyczy przetargu na: *Remont bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową budynku sanitarno – sportowego w Łabiszynie*

- **Pytanie 4:**

Czy zamawiający rozważał dopuszczenie innych rodzajów nawierzchni na bieżnię np. :

1. wykonanej w technologii natrysku np. ELTAN N

Nawierzchnia ta jest nawierzchnią, którą użytkuje się w obuwiu z kolcami i spełnia wszelkie wymagania IAAF. Jest przy tym dużo tańsza i w późniejszym użytkowaniu łatwiejsza do eksploatacji i napraw.

2. wykonanej w technologii wylewanej np. ELTAN S/E

Nawierzchnia nieprzepuszczalna dla wody, główne przeznaczenie to bieżnie sportowe spotykana na większości obiektach lekkoatletycznych.

Odpowiedź:

NAWIERZCHNIA

1. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, zamiast opisanej nawierzchni kauczukowej, dopuszcza się nawierzchnię poliuretanową, pod warunkiem, że jest przeznaczona dla bieżni lekkoatletycznych i spełnia wymogi EN 14877 oraz posiada certyfikat IAAF. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał poprawy przedmiaru w pozycji dotyczącej zastosowanej nawierzchni (poz. 1.9), co nie zmienia że cały czas dopuszczalne jest zastosowanie bieżni kauczukowej.

Zamawiający **dopuszcza** nawierzchnię „TARTANOWĄ” **nieprzepuszczalną** lub **przepuszczalną** dla wody – pod warunkiem że spełnia ona wymogi EN 14887 oraz posiada certyfikat IAAF.

a) W przypadku zastosowania **nawierzchni nieprzepuszczalnej** Zamawiający dopuszcza zastosowanie podbudowy betonowej lub asfaltobetonowej oraz odwodnienie liniowe, zgodnie z dokumentacją projektową, co najmniej na prostych z dopuszczeniem odprowadzenia wody powierzchniowo na łukach (pod warunkiem że zmiana sposobu odwodnienia jest zgodna z technologią układania nawierzchni i sztuką budowlaną)

b) W przypadku zastosowania **nawierzchni przepuszczalnej** Zamawiający wymaga zastosowanie podbudowy przepuszczalnej (np. mieszanki mineralnej) zamiast zastosowania betonu lub asfaltobetonu, bez wykonania odwodnienia liniowego w zamian za odwodnienie powierzchniowe, jeżeli technologia Wykonania nawierzchni dopuszcza taki sposób odwodnienia i jest to zgodne ze sztuką budowlaną.



Gmina Łabiszyn

PODBUDOWA

2. Zamawiający dokonał poprawy przedmiaru – usunięto pozycję dotyczącą rozebrania podbudowy wapiennej. Zgodnie z opisem technicznym do projektu przewidywano likwidację podbudowy wapiennej 20 cm (pkt. 8.1.2) – Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia podbudowy wapiennej a usunięcie tylko nawierzchni żuźlowej jeżeli jest to zgodne z technologią układania zastosowanej przez Wykonawcę nawierzchni i jest zgodne ze sztuką budowlaną. W takim wypadku Wykonawca powinien przewidzieć zastosowanie dodatkowej warstwy mineralnej podbudowy w celu wyrównania podbudowy wapiennej.

OBRZEŻA GUMOWE

3. Zamawiający w przedmiarze dokonał usunięcia pozycji związanej z wykonaniem obrzeża o gumowych krawędziach – Zamawiający dopuszcza nie wykonania obrzeży gumowych jeżeli jest to zgodne ze sztuką budowlaną i technologią wykonania nawierzchni bieżni lekkoatletycznej.

OGRODZENIE

4. W dokumentacji przetargowej przyjęto ogrodzenie o wysokości 1,80 m. – Zamawiający dopuszcza zastosowanie ogłódzenia, bram, furtek o **wysokości 1,50 m** o łącznej długości wskazanej w przedmiarze.

5. Podsumowanie:

W opisie do projektu budowlanego zawarte są następujące informacje, które zamawiający udzielając odpowiedzi na pytania zmodyfikował a także w związku z trwającymi pracami nad budową krytej trybuny zadaszonej na Stadionie Miejskim w Łabiszynie zmienił.

W związku z powyższym, przy szacowaniu wartości zamówienia Wykonawca powinien wziąć pod uwagę:

Przedmiotowy remont stadionu miejskiego składa się z:

- bieżni okrężnej czterotorowej w tym czterotorowej na prostej – ***zapisy bez zmian co do funkcji i ilość torów, Zamawiający dopuścił możliwość zmiany technologii zastosowanego materiału i wykonania co Wynika z różnic zastosowanych nawierzchni, które muszą spełniać określone powyżej normy i posiadać wymienione certyfikaty.***
- skoczni w dal i trójskoku- dwukierunkowa, - ***bez zmian co do funkcji z dopuszczeniem zmian technologii opisanych powyżej,***
- ogrodzenia zewn. H=1,80 m z bramami (szt. 2) i furtkami (szt.5) rozwiernymi, - ***dopuszcza się ogrodzenie H=1,50m, długość demontażu I montażu ogrodzenia zgodnie z opisem w przedmiarze (załącznik nr 9 zmiana z dnia 05.10.2022)***
- instalacja pod tablicę informacyjną i orurowanie do instalacji pomiaru biegów – ***bez zmian,***



Gmina Łabiszyn

- przełożenie masztów flagowych – **bez zmian**
- odwodnienie liniowe bieżni, - **możliwość rezygnacji zgodnie z opisem w odpowiedziach na pytanie zawartych powyżej, jeżeli inny sposób odwodnienia jest zgodnie z technologią wykonania bieżni i sztuką budowlaną;**
- kanalizacja deszczowa z włączeniem do studni chłonnych – **możliwość rezygnacji z wykonania jeżeli technologia wykonania dopuszcza inne niż liniowe odprowadzenie wody, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami do postępowania przetargowego**

W związku z udzieloną odpowiedzią/wyjaśnieniem na pytania Wykonawców, Zamawiający informuje, że dokonał **poprawy załącznika nr 9 do SWZ** i ogłoszenia o zamówieniu jednocześnie przesuwając termin składania ofert **do dnia 14.10.2022r. do godz. 9:00**, celem zapoznania się Wykonawców z wprowadzonymi zmianami.

Dokument podpisany przez:

Jacka Idziego Kaczmarka – Burmistrza Łabiszyna

Otrzymują:

1. Platforma Josephine: <https://josephine.proebiz.com/pl/tender/30008/summary>

2. a/a

IGM/AL